

CERTIFICAAT

N^o B - 9007 - FD - K 873-c

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:

MULTISENSOR DETECTOR ARGINA IOT+/SLIM
(met ingebouwde kortsluitisolator)

Gefabriceerd te Sint-Niklaas (B)

De multisensor detector ARGINA IOT+/SLIM behoort tot het type b en c volgens het CEA4021 document

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20151112) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20151112)
EN 54-5:2000+A1:2002, EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006, EN 54-17:2005/AC:2007,
EN 50130-4/A2:2003

Niet onder toezicht van de BELAC accreditatie: CEA4021:2003

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/285 – 2010.04.29, Corrigendum n°1 – 2010.08.25 & Add. 1 – 2010.09.02 & 1134-CPR-096 - 07/01/15

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

ARGINA TECHNICS n.v.
Anthonis De Jonghestraat, 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

13 oktober 2028

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 14 juli 2016

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

CERTIFICAT

N° B - 9007 - FD - K 873-c

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR MULTISENSEURS ARGINA IOT+/SLIM
(avec isolateur de court-circuit intégré)

Fabriqué à Sint-Niklaas (B)

Le détecteur multisenseurs ARGINA IOT+/SLIM est du type b et c selon le document CEA 4021

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC :
Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20151112)
et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20151112)
EN 54-5:2000+A1:2002, EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006, EN 54-17:2005/AC:2007
EN 50130-4/A2: 2003
Pas repris dans le scope d'accréditation BELAC: CEA4021:2003

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/285 – 2010.04.29, Corrigendum n°1 – 2010.08.25 & Add. 1 – 2010.09.02 & 1134-CPR-096 - 07/01/15

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

ARGINA TECHNICS n.v.
Anthonis De Jonghestraat, 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

13 octobre 2028

*signé au nom de **ANPI***
Bruxelles, le 14 juillet 2016

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.

CERTIFICATE

N° B - 9007 - FD - K 873-c

We certify that the fire detection component:

MULTISENSOR DETECTOR ARGINA IOT+/SLIM
(with integrated short-circuit isolator)

Manufactured at Sint-Niklaas (B)

The Multisensor detector ARGINA IOT+/SLIM is of the type b and c according the CEA4021 document

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20151112) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20151112)
EN 54-5:2000+A1:2002, EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006, EN 54-17:2005/AC:2007
EN 50130-4/A2:2003
Not under the scope of BELAC accreditation: CEA4021:2003

on the base of the report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/285 – 2010.04.29, Corrigendum n°1 – 2010.08.25 & Add. 1 – 2010.09.02 & 1134-CPR-096 - 07/01/15

*This certificate is only valid if the **components** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

ARGINA TECHNICS n.v.
Anthonis De Jonghestraat, 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **components**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until*

13th of October 2028

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 14th of July 2016*

The General Secretary
M. Vandendoren

