

BOSEC

CERTIFICAAT

N^r B - 9007 - FD - K 868-c

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:

BRANDMELDCENTRALE ARGINA CM+

Met geïntegreerde energietoevoer

gefabriceerd te Sint-Niklaas (B)

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20151112) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20151112) EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006, EN 50130-4/A2: 2003

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag L. Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/282 - 2010.03.30, Corr. N° 1 - 2010.08.13 & 1134-CPR-095 - 07/01/2015

Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk **BOSEC** voorzien zijn. De firma

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 B-9100 SINT-NIKLAAS

heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **componenten** te gebruiken.

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door

ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig t

13 oktober 2028

ondertekend namens ANPI

Brussel, 14 juli 2016

De Secretaris Generaal

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve **Tel**: +32.10.47.52.11 **Fax**: +32.10.47.52.70 **Email**: info@anpi.be **Internet**: www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlage(n) mag/mogen alleen in zijn/hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9007 - FD - K 868-c

Het certificaat afgeleverd op 14 juli 2016 aan de firma:

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 B-9100 SINT-NIKLAAS

houdt rekening voor de BRANDMELDCENTRALE ARGINA CM+ met de optionele functies van de EN 54-2/A1:2006 (opties met eisen):

7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)
7.9.1	Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmelding (uitgang naar E)
7.10.1	Uitgang naar brandbeveiliging apparatuur (uitgang naar G - type A)
7.11	Vertraging van uitgangen
7.13	Alarmteller
8.4	Totaal voedingsverlies
	Uitgang naar doormeld apparatuur voor storingen (uitgang naar J)
10	Mogelijkheid van periodieke meldercontrole
11	Genormaliseerd ingang / uitgang interface

De c.i.e. is uitgerust met microprocessors

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het BOSEC certificaat en is geldig tot

13 oktober 2028

ondertekend namens ANPI

Brussel, 14 juli 2016

De Secretaris Generaal

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-Le-Neuve Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www:anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het BOSEC certificaat



BOSEC

CERTIFICAT

N° B - 9007 - FD - K 868-c

Nous certifions que le composant de détection incendie:

CENTRAL DE DETECTION ARGINA CM+

Avec équipement d'alimentation électrique intégré

fabriqué à Sint-Niklaas (B)

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement de la marque BOSEC :

Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20151112)

et Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20151112)

EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006

EN 50130-4/A2: 2003

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/282 - 2010.03.30, Corr. N° 1 - 2010.08.13 & 1134-CPR-095 - 07/01/2015

Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label BOSEC.

La firme

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 B-9100 SINT-NIKLAAS

est habilitée à apposer la marque BOSEC sur les composants ci-dessus.

Ce certificat est délivré aux conditions définies par

ANPI et est valable jusqu'au

signé au nom de ANPI

Le Sedréthire Géné

Bruxelles Ve 14 juillet 2016

13 octobre 2028

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve **Tél:** +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email**: info@anpi.be **Internet**: www.anpi.be

Ce certificat et son annexe ne peut être reproduit que dans son entièreté et sans aucune surcharge.

ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT N° B - 9007 - FD - K 868-c

Le certificat délivré le 14 juillet 2016 à la firme:

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 B-9100 SINT-NIKLAAS

tient compte pour le CENTRAL DE DETECTION ARGINA CM+ des fonctions optionnelles suivantes de l'EN 54-2/A1:2006 (Options avec exigences):

7.8	Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)
7.9.1	Sortie de transmission d'alarme d'incendie (sortie vers E)
7.10.1	Sortie vers équipement de protection d'incendie (sortie vers G - type A)
7.11	Temporisation des sorties
7.13	Compteur d'alarme
8.4	Défaut d'alimentation
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement (sortie vers J)
10	Condition de test
11	Interface entrée/sortie standardisé

L'e.c.s. est équipé de microprocesseurs

Cette annexe fait partie intégrante du certificat

BOSEC et est valable jusqu'au

signé au nom de ANPI Bruxelles, le 14 juillet 2016

Le Secrétaire général

13 octobre 2028

M (Hafndondoren

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son entièreté, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat BOSEC.



BOSEC

CERTIFICATE

N° B - 9007 - FD - K 868-c

We certify that the fire detection component:

CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT ARGINA CM+

With integrated Power Supply Equipment

Manufactered at Sint-Niklaas (B)

comply with the following specifications:

BOSEC Mark Rules: Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20151112) and Administrative and

Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20151112)

EN 54-2:1997/A1:2006, EN 54-4:1997/A1:2002 + A2:2006

EN 50130-4/A2: 2003

on the base of the report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/282 - 2010.03.30, Corr. N° 1 - 2010.08.13 & 1134-CPR-095 - 07/01/2015

This certificate is only valid if the components are provided with the mark BOSEC.

The company

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 **B-9100 SINT-NIKLAAS**

is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned components.

This certificate is granted subject to the ANPI terms and conditions and is valid until

the 13th of October 2028

signed on behalf of ANPI

Brussels the 14th of July 2016

Vanter

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.

ANNEX 1 TO THE CERTIFICATE N° B - 9007 - FD - K 868-c

The certificate delivered on the 14th of July 2016 to the company:

ARGINA TECHNICS n.v. Anthonis De Jonghestraat, 50 B-9100 SINT-NIKLAAS

take into account for the CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT ARGINA CM+ with the optional functions of the EN54-2/A1:2006 (options with requirements):

	Options with requirements		
7.8	Output to fire alarm devices (output to C)		
7.9.1	Output to fire alarm routing equipment (output to E)		
7.10.1	Output to fire protection equipment (output to G - type A)		
7.11	Delays to outputs		
7.13	Alarm counter		
8.4	Total loss of the power supply		
8.9	Output to fault warning routing equipment (output to J)		
10	Test condition		
11	Standardised Input/output interface		

The C.I.E. is equiped with microprecessors

This annex is a undivided part of the **BOSEC** certificate and is valid until

the 13th of October 2028

signed on behalf of ANPI Brussels, the 14th of July 2016

The General Secretary

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax**: +32.10.47.52.70 **Email**: info@anpi.be **Internet**: www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the BOSEC certificate.