

BOSEC **CERTIFICAT**

N° B - 9007 - FD - 599-g

*Nous certifions que le système de détection incendie **ARGINA GMC+** composé des éléments suivants:*

CENTRAL DE DETECTION ARGINA GMC+

fabriqué à Sint-Niklaas (B)

Équipement d'alimentation : intégré

DETECTEUR MULTISENSEURS ARGINA IOT (classe A1)

fabriqué à Sint-Niklaas (B)

SOCLE ARGINA AR/B

fabriqué à Sint-Niklaas (B)

Le détecteur Multisenseurs ARGINA IOT est du type a, b & c selon le document CEA 4021

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20131003) et
Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20131003)

EN 54-2/A1:2006, EN54-4/A1/A2:2006, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006

EN 50130-4/A2

EN 60950-1:2001

Pas repris dans le scope d'accréditation BELAC : CEA4021:2003

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificats de Constance des Performances (CPR):

BFS/DE/1126-2006.04.28, Add 1-2006.10.09, Add 2-2007.12.04, Add 3-2009.08.13, Add 4-2011.03.24 &
1134-CPR-071 - 03/12/2014, 1134-CPR-022 - 09/12/2014

*Le certificat n'est valable que si les **composants** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

ARGINA TECHNICS N.V.
Anthonis De Jonghestraat 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **composants** ci-dessus.*

Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI *et est valable jusqu'au*

5 septembre 2027

*signé au nom de **ANPI***

Bruxelles, le 24 juillet 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT N° B - 9007 - FD - 599-g

Le certificat délivré le 24 juillet 2015 à la firme:

ARGINA TECHNICS N.V.
Anthonis De Jonghestraat 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

Tient compte pour le Central de détection ARGINA GMC+ *des fonctions optionnelles de*
l'EN54-2/A1:2006 :

Options avec exigences	
7.8	Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)
7.9.1	Sortie de transmission d'alarme d'incendie (sortie vers E)
7.10.1	Sortie vers équipement de protection d'incendie (sortie vers G - type A)
7.11	Temporisation des sorties
7.13	Compteur d'alarme
8.3	Dérangement de point
8.4	Défaut d'alimentation
8.9	Sortie vers dispositif de transmission du signal de dérangement (sortie vers J)
9.5	Hors service de point adressé
10	Condition de test
11	Interface entrée/sortie standardisé
L'e.c.s. est équipé de microprocesseurs	

*Cette annexe fait partie intégrante du certificat
système et est valable jusqu'au*

5 septembre 2027

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 24 juillet 2015

Le Secrétaire Général
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Cette annexe ne peut être reproduite que dans son intégralité, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque BOSEC.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

N^o B - 9007 - FD - 599-g

*Wij certificeren dat het branddetectiesysteem **ARGINA GMC+** met volgende componenten:*

BRANDMELDCENTRALE ARGINA GMC+

gefabriceerd te Sint-Niklaas (B)

Energietoevoer : geïntegreerd

MULTISENSOR DETECTOR ARGINA IOT (klasse A1)

gefabriceerd te Sint-Niklaas (B)

VOETSTUK ARGINA AR/B

gefabriceerd te Sint-Niklaas (B)

De Multisensor detector ARGINA IOT behoort tot het type a, b & c volgens het CEA 4021 document

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20131003) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20131003)

EN 54-2/A1:2006, EN54-4/A1/A2:2006, EN 54-5:2000/A1:2002, EN 54-7:2000/A1:2002

EN 50130-4/A2

EN 60950-1:2001

Niet onder toezicht van de BELAC accreditatie : CEA4021:2003

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/DE/1126-2006.04.28, Add 1-2006.10.09, Add 2-2007.12.04, Add 3-2009.08.13, Add 4-2011.03.24 & 1134-CPR-071 - 03/12/2014, 1134-CPR-022 - 09/12/2014

*Het certificaat is alleen geldig indien de **componenten** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

ARGINA TECHNICS N.V.

Anthonis De Jonghestraat 50

B-9100 SINT-NIKLAAS

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **componenten** te gebruiken.*

*Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

5 september 2027

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 24 juli 2015

De Secretaris-Generaal

M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlage mogen alleen in hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.

BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° B - 9007 - FD - 599-g

Het certificaat afgeleverd op 24 juli 2015 aan de firma:

ARGINA TECHNICS N.V.
Anthonis De Jonghestraat 50
B-9100 SINT-NIKLAAS

houdt rekening voor de Brandmeldcentrale ARGINA GMC+ *met de optionele functies van de* EN54-2/A1:2006:

Opties met eisen	
7.8	Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)
7.9.1	Uitgang naar doormeldapparatuur voor brandmelding (uitgang naar E)
7.10.1	Uitgang naar brandbeveiliging apparatuur (uitgang naar G - type A)
7.11	Vertraging van uitgangen
7.13	Alarmteller
8.3	Storing van punten
8.4	Totaal voedingsverlies
8.9	Uitgang naar doormeld apparatuur voor storingen (uitgang naar J)
9.5	Buitendienststelling van geadresseerde punten
10	Mogelijkheid van periodieke meldercontrole
11	Genormaliseerd ingang/uitgang interface
	De c.i.e. is uitgerust met microprocessors

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het
BOSEC *systeem certificaat en is geldig tot*

5 september 2027

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 24 juli 2015

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren



asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 **Fax:** +32.10.47.52.70 **Email:** info@anpi.be **Internet:** www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk **BOSEC**.