

Cas d'utilisation : Mesurer le débit d'air

Description textuelle

Titre: Mesurer le débit d'air

Résumé: Opérations relatives à la mesure du débit d'air

Acteurs: Capteur de débit d'air, Serveur BdD

Date création: 28/04/2025

Version: 2.1

Auteur: Sofiane EL BOUHALI

Pré-condition: La ventilation doit être en marche. Le capteur doit être alimenté et configuré. Connecté à la BdD

Scénario nominal

1. Le capteur mesure le débit d'air
2. Système convertit la mesure (en mA) en V
3. Système convertit la tension en débit d'air
4. Cette donnée est envoyée dans la BdD

Postcondition

Les données de mesure des capteurs ont été envoyées à la base de données