

<b>Division Technique-Navigation</b> <b>Aéroport Agadir Al Massira</b> <b>Services Radar et CIR</b>		<b>MAINTENANCE HEBDOMADAIRE</b> <b>Salle technique système Radar Autonome/réseau</b> <b>IP</b>
<b>Date :</b>		<b>Réf : AGA.PS08.E.202/05</b>

<b>Baie Agadir-04</b>	Module de gestion ventilation/éclipse										
	NTP1/LAN M600										
	Switch Line HP A5120										
	Diffuseur Modem Nexon										
	Serveur FDP1/ Flight Data Processing										
	Serveur RDCU1/ Radar Data Compressor Unit										
	Serveur SDP1 / Surveillance Data Processing										
<b>Baie Agadir-05</b>	Module de gestion ventilation/éclipse										
	NTP2/LAN M600 :		NTP Gorgy timing :								
	Switch Line HP A5120 :										
	Serveur FDP2/ Flight Data Processing										
	Serveur RDCU2/ Radar Data Compressor Unit										
	Serveur SDP2/ Surveillance Data Processing										
	Serveur DBM/Data base management										
<b>Supervision</b>	CMD / Control and monitoring display										
	Serveur FDD/Flight data display										
	Serveur DRF/ Data Recording Facility		DRF1 :		.....%		DRF2 :		.....%		
	Unité d'enregistrement DAT72 DRF		Tape 1		<input type="checkbox"/> Rep <input type="checkbox"/> Rec		Tape 2		<input type="checkbox"/> Rep <input type="checkbox"/> Rec		
	Lignes radar		Agadir1:		Agadir2:		ADS-B:				
	Ligne AFTN :		Tan-Tan :		El-Jadida :						
	Ligne AFTN :		Ligne OLDI :								
<b>Etat</b>	Onduleur		Etat :		Out : ..... %		Battery : .....%Ah				
	Climatiseur		N°1				N°2				
	Température :..... Min :..... max :.....		Tolérance : 5°C ≤ T ≤ 35 °C		Humidité :..... Min :..... max :.....		Tolérance : 20% ≤ H ≤ 80%				
<b>Réseau IP</b>	Baie 1 :		Baie2 :		Supervision :						
	Climatiseurs :		N°1 :				N°2 :				
	Modem (Kymile Line Runner SHDSL) de la liaison E1										
	Température :... Min :..... max :.....		Tolérance : 5°C ≤ T ≤ 40°C		Humidité :..... Min :..... max :.....		Tolérance : 10% ≤ H ≤ 85%				
<b>Multiplexeur</b>	- Climatiseur :		Chargeur batteries :								
	- Batteries :										
<b>Observations</b>	Température :... Min :...max :...		Tolérance : 5°C ≤ T ≤ 35 °C		Humidité :..... Min :..... max :.....		Tolérance : 20% ≤ H ≤ 80%				
Noms Electroniciens et signatures :					Visa du chef de service						

