

Division Technique-Navigation Aéroport Agadir Al Massira Services Radar et CIR		MAINTENANCE HEBDOMADAIRE Salle Approche Radar/ADS-B/VHF
Date :		Réf : AGA.PS08.E.201/05

Approche Radar / Casablanca secours				
UCS-2	SDD19			
	Imprimante strip			
Vérification état de fonctionnement [Salle PABX]	Modem (Keyimile Line Runner SHDSL)			
	Routeur1 (Davantel/contrix)			
	Switch1			
système Autonome Aircon 2100				
UCS-1	SDD1		SDD2	
	Imprimante strip			
TWR	SDD3			
Supervision	CMD/Control and monitoring display			
	FDD/Flight data display			
	Liaison AFTN			
	Liaison OLDI			
Vérification état Opérationnel	Climatiseur N°1		Climatiseur N°2	
Température :..... Min : max :	Tolérance : $5^{\circ}\text{c} \leq T \leq 35^{\circ}\text{c}$	Humidité : Min : max :	Tolérance : $20\% \leq H \leq 80\%$	
système ADS-B				
RACK	RECEPTEUR 1		RECEPTEUR 2	
	SWITCH 1		SWITCH 2	
	ROUTEUR 1		ROUTEUR 2	
	UPS 1		UPS 2	
Supervision	LCMS			
	VISUAL RADAR 3000			
Vérification état Opérationnel	Climatiseur N°1		Climatiseur N°2	
Température :..... Min : max :	Tolérance : $5^{\circ}\text{c} \leq T \leq 35^{\circ}\text{c}$	Humidité : Min : max :	Tolérance : $20\% \leq H \leq 80\%$	

Division Technique-Navigation Aéroport Agadir Al Massira Services Radar et CIR		MAINTENANCE HEBDOMADAIRE Salle Approche Radar/ADS-B/VHF
Date :		Réf : AGA.PS08.E.201/05

VHF CIR			
<i>TX</i>			
<i>RX</i>			
<i>Basculeur</i>			
<i>Chargeurs / Batteries</i>	<i>État:</i>		
<i>Climatiseur N°1</i>		<i>Climatiseur N°2</i>	
<i>Température :....</i> <i>Min :..... max :....</i>	<i>Tolérance : $5^{\circ}c \leq T \leq 35^{\circ}c$</i>	<i>Humidité :</i> <i>Min :..... max :....</i>	<i>Tolérance : $20\% \leq H \leq 80\%$</i>
<i>Observations</i>			
<i>Noms Electroniciens et signatures :</i> 			<i>Visa du chef de service</i>