

Division Technique-Navigation Aéroport Agadir Al Massira Services Radar et CIR		MAINTENANCE HEBDOMADAIRE Centre d'instruction Régional(CIR)
Date :		Réf : AGA.PS08.E.203/03

<i>Salle technique CIR</i>					
UCS-3 Maintenance	SDD5 :				
	Imprimante strip3 :				
	Climatiseur N°1 :		Climatiseur N°2 :		
Rack Aircon-1	Switch Line		SW-1 :	SW-2 :	
	NTP 4861				
	DRF : Unité d'enregistrement DAT72 :	%	Tape1 : <input type="checkbox"/> Reproduction <input type="checkbox"/> Record	Tape2 : <input type="checkbox"/> Reproduction <input type="checkbox"/> Record
	Serveur ATG				
Rack Aircon-2	Serveur FDP/ Flight Data Processing				
	Serveur SDP/ Surveillance Data Processing				
	DLS/ Data Link Server				
	Serveur RDCU/ Radar Data Compressor Unit				
Rack VCS	VCS SDC 2000				
	Enregistreur Neptune 3000V2				
Vérification Etat	Climatiseurs 1: <div style="float: right;">Climatiseurs 2:</div>				
Température :... Min : max :	Tolérance : $5^{\circ}\text{C} \leq T \leq 35^{\circ}\text{C}$	Humidité : Min : max :	Tolérance : $20\% \leq H \leq 80\%$		

Division Technique-Navigation Aéroport Agadir Al Massira Services Radar et CIR		MAINTENANCE HEBDOMADAIRE Centre d'instruction Régional(CIR)
Date :		Réf : AGA.PS08.E.203/03

Salle simulateur Radar			
UCS-1	SDD1 :		SDD2 :
	CWP CTL3/Indra :		CWP CTL4/Indra :
	Imprimante strip1 :		
UCS-2	SDD3:	SDD4:	
	CWP CTL1/Indra :	CWP CTL2/Indra :	
	Imprimante strip2 :		
Supervision	CMD /Control and monitoring display :		
	TCMS/Terminal control Maintenance system:		
	Climatiseur N°1:	Climatiseur N°2 :	
Salle Pseudo pilote			
Pseudo pilote	PPL1 :		
	CWP PTL1/Indra :		
	PPL2 :		
	CWP PTL2/Indra :		
	PPL3:		
Supervision	FDD/ Flight Data Display :		
	DBM/Data base Management system :		
	SM/ system Management :		
Vérification état	Climatiseur salle pseudo pilote :		
Température :.... Min :..... max :.....	Tolérance : 5°C ≤ T ≤ 35 °C	Humidité :..... Min :..... max :.....	Tolérance : 20% ≤ H ≤ 80%
Observations		
Noms Electroniciens et signatures :			Visa du chef de service