

Equipo	VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE
Ubicación	SALA DE MAQUINAS P7º SUR B
Descripción	VEX 02 HABITACIONES UTMO 618
Marca	INTERCAL
Modelo	MF00-10-0-0-0-H L
Serie	13757.2.2.2

N° de Activo Fijo	50003214-0
N° OT	16729
Edificio	
Período Ejecución	JULIO 2024
Area	Mantenición

Chequeo de correas	N/A
Alineacion de poleas	N/A
Cambio de correas	N/A
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Reapriete de borneras de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	2.1
-------------------------------------	-----

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.12	0.13	0.12	1.6

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantenición: 17-07-2024

Técnico 1	Yenry Perez
Técnico 2	Manuel Rodriguez

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenición  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica