

Equipo	COMPACTO
Ubicación	PISO 1 ESTAC ANTIGUO
Descripción	FARMACIA ESTACIONAMIENTO ANTIGUO P1 VIT
Marca	MIDEA
Modelo	MRC-100HWN1-R
Serie	C705935640318520400001

N° de Activo Fijo	50003761-0
N° OT	5218
Edificio	
Período Ejecución	FEBRERO 2024
Area	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Chequeo de correas	✓
Alineacion de poleas	✓
Cambio de correas	N/A
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Limpieza de condensador	✓
Limpieza de evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	N/A
Reapriete de borneras de motores	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 01-02-2024

Técnico 1	Federico Serra
Técnico 2	Rodrigo Cisternas



Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Firma Técnico



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica