

Equipo	MINI SPLIT
Ubicación	PISO 5 CLINICA
Descripción	AREA LIMPIA UCI ADULTO ALA NORTE, PISO 5 CLINICA
Marca	ANWO
Modelo	GES12E-D00
Serie	4B71640026782

N° de Activo Fijo	50002961-0
N° OT	16695
Edificio	
Período Ejecución	JULIO 2024
Area	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)	✓
Limpieza de condensador	✓
Limpieza de evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	3.5
Calor	N/A
Retorno	18.9

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	T	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.27
Ventilador Interior						
Compresor 1		✓	2.73			4.5
Compresor 2						

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 04-07-2024

Técnico 1	Yenry Perez
Técnico 2	Manuel Rodriguez

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica