

## **ORDEN DE TRABAJO**

EquipoMULTI SPLITUbicaciónAZOTEA P7º MODescripciónMULTI-SPLIT SHAFT ELECTRICO SALA DE TABLEROS P5ºMarcaFUJITSUModeloAOH30LMAW4SerieT018295

_IT	N° de Activo Fijo	50002271-0	
МО			
SALA DE TABLEROS P5º	N° OT	10247	
	Edificio		
AW4	Período Ejecución	ABRIL 2024	
5	Area	Mantención	

Limpieza de filtros		
Limpieza rejilla(s) de extracción		
Chequeo y limpieza de termostato		
Limpieza de difusores (Rejilla de retorno si aplica)		
Limpieza de sistema de condensado y desagüe (incluye mantención a bomba de condensado)		
Limpieza de condensador		
Limpieza de evaporador		
Chequeo de válvulas		
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones		
Revisión y limpieza de componentes eléctricos		
Reapriete de borneras de motores		
Limpieza general del equipo		
Inspección visual de filtración de gas refrigerante		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		>	0.23			0.41
Ventilador Interior						
Compresor 1		~	7.6			15.5
Compresor 2						

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	2.3		
Calor	37.9		
Retorno	19.2		

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yenry Perez Manuel Gonzalez

22-04-2024

Mantenelon Grupo 1

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica