

Equipo	VITRINA
Ubicación	PISO 4 CLINICA
Descripción	EQUIPO 2 ESTAR MEDICO RECUPERACION PISO 4 SUR
Marca	CALVAC
Modelo	1695
Serie	M88486040197000026

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	14966
Edificio	
Período Ejecución	MAYO 2024
Area	Mantenición

Chequeo de temperatura de compresor	✓
Chequeo de luces interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	8.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal
Compresor	2.1	2.5
Ventilador		

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 20-05-2024

Técnico 1	Federico Serra
Técnico 2	Manuel Gonzalez



Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Firma Técnico



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica