
IP 54 - IK09
CLASSE II
ICC 6 kA



Fase L1	Fase L2	Fase L3	Circ.	Designação	Canalização	
			1	Iluminação Linha 1	XV-F3G1.5	Esteira Fechada
			2	Iluminação Linha 2	H07V-F3G1.5	Esteira Fechada
			3	Iluminação Linha 3	H07V-F3G1.5	Esteira Fechada
			4	Iluminação Linha 4	H07V-F3G1.5	Esteira Fechada
			5	Iluminação Linha 5	H07V-F3G1.5	Esteira Fechada
			6	Iluminação Exterior	H07V-F3G1.5	Embutido na Parede



PLAN 16 — Schema unifilaire du QPI

Reproduction graphique anonymisée d’un document de référence (2023).

Équipe d’analyse : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Plan original non attribuable à cette équipe. Les libellés techniques non traduits proviennent du plan source. Vérifier tous les choix avant utilisation.