Fiche de lecture — Distribution basse tension

Équipe chargée de la lecture et des vérifications : Moustapha IBRAHIM DJAMA · Thomas DHUNARA · Mariel FRESNEL

Cette fiche est une synthèse française d’une source extérieure ; aucune signature, visa officiel ni certification n’est reproduit.

• Tension nominale : 0,4 kV ; régime TT ; tableaux : QPT, QGBT, QGM, QP1 à QP7, QPI.

• Puissances indiquées dans le tableau source : QPT 717,871 kVA ; QGBT 589,213 kVA ; QGM 208,421 kVA.

• La valeur de 589,213 kVA n’est pas cohérente telle quelle avec le tronçon QPT–QGBT à 717,871 kVA ; justification requise.

• QGBT–QP4 : Ib fourni 32,59 A pour S 78,858 kVA ; calcul de vérification ≈113,8 A sous 400 V triphasé.

• Source : « Annexe 1.6 » du dossier de référence. Les éditions de normes applicables à une installation française devront être établies séparément.

Statut : informations de référence à vérifier avant toute utilisation dans un dossier technique.