

Rapport d'Audit - Métré Béton Armé

Projet : Projet extrait
Date : 06/09/2026 04:09

1. Bilan Matière

Paramètre	Valeur	Unité
Volume béton total	16.439	m³
Poids acier total	629.7	kg
Ratio acier	38.3	kg/m³
Nombre d'éléments	36	

2. Ventilation par Famille

Famille	Poids (kg)	Volume (m³)	Nb éléments
Semelles	499.8		23
Poteaux	130.0		4
Poutres	0.0		9

3. Ventilation par Diamètre

Diamètre (mm)	Poids (kg)	% du total
T6	28.3	4.5%
T12	499.8	79.4%
T14	101.6	16.1%

4. Observations

Ratio 38.3 kg/m³ — acceptable pour structure mixte.

■ BN1 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ BN2 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N1 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N2 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N3 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N4 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N5 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N6 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ N7 : portée non renseignée — poutre exclue du bilan.

■ S5: Armatures non cotées dans la table (à vérifier sur coupes) — dimensions 1.50x1.50x0.40 m conservées pour les volumes.

• Hypothèse : N2: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.

• Hypothèse : BN1: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.

• Hypothèse : BN2: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.

- Hypothèse : N3: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : N1: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : N6: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : N7: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : N4: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : N5: espacement cadres lu 'e=(10x9' interprete comme 10 cm — a confirmer.
- Hypothèse : Hauteur des poteaux non cotee sur le plan — hypothese 3.00 m (a ajuster selon l'etage).
- Hypothèse : Portees des poutres non cotees sur le plan — a renseigner manuellement dans le metre.