=S2+DMU1A 极1直流场合并单元屏A

=S2+EA11A X2:5 极1直流分屏A D1103-022 6
LA+ LA-
=EA11A-713 ZRB-KYJVP2-22-1-4x4
X11:1L X11:7L X11:2L X11:8L X11:4L X11:3L X11:10L X11:9L X11:5L X11:11L
-F11 -F21 -F31 -F51
X11:13 X11:20 X11:14 X11:21 X11:15 X11:22 X11:17 X11:24
H1 电源1 H2 电源1 H3 电源1

=S2+EA11B X2:5 极1直流分屏B D1103-026 6
LB+ LB-
=EA11B-713 ZRB-KYJVP2-22-1-4x4
X12:1L X12:7L X12:2L X12:8L X12:4L X12:3L X12:10L X12:9L X12:5L X12:11L
-F12 -F22 -F32 -F52
X12:13 X12:20 X12:14 X12:21 X12:15 X12:22 X12:17 X12:24
H1 电源1 H2 电源1 H3 电源1

=S2+EA11C X2:11 极1直流分屏C D1103-031 12
LC+ LC-
=EA11C-716 ZRB-KYJVP2-22-1-4x4
X13:1L X13:3L
-F13
X13:5 X13:7
X101:1 X101:2 X101:4 X101:5

-U51 Power supply unit QUINT-PS/1AC/12DC/15
L N PE AC/DC DC + + - -
13 14 -U51 ; POW OK
X101:11U X101:3L

-U52 Power supply unit QUINT-PS/1AC/12DC/15
L N PE AC/DC DC + + - -
13 14 -U52 ; POW OK
X101:12L X101:11L

-H5 风扇报警
-H6 风扇报警
X101:3 X101:7

-U53 DIODE UNIT
IN1+ IN2+ IN1- IN2-
OUT+ OUT+ OUT- OUT-
X14:1 X14:2 X14:6 X14:7
-F5 -F6
H5 电源 H6 电源

-H1.P1 装置报警
-H2.P1 装置报警
-H3.P1 装置报警

-K0 中间继电器RELAY
1J 2J 3J 4J
1 10 11 20 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19

-H1.P2 装置报警
-H2.P2 装置报警
-H3.P2 装置报警

-K5 中间继电器RELAY
1J 2J 3J 4J
1 10 11 20 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19

=DMU1A-191 ZRB-KYJVP2-22-1-10x1.5
X102:1 701 1 Signal common -X161L+:8 =S2+SER1 极1事件顺序记录屏 D0761-072
X102:2 X102:3 X102:4 X102:5 X102:6 X102:7 X102:8 X102:9
X102:11 取消电缆原第2芯两侧接线
X102:12 713 3 H2 BO_alarm1 -X301:40
X102:13 715 4 H3 BO_alarm1 41
X102:15 717 5 Fan alarm 1 42
X102:16 719 6 12V Power ok 1 43
X102:17 721 7 LC Power failure 1 44

=DMU1A-192 ZRB-KYJVP2-22-1-4x1.5
X103:1 X103:2 X103:3 X100:2 X100:1 X100:5 X100:4
701 1 Signal common -X161L+:1 =S2+EMI1 极1电量合并单元屏 D0714-076
711 2 =P1.WP-U1/=P1.WN-U1 MEA.channel fault -X301:1
X103:11 X103:12 X103:13 X103:15 X103:16 X103:17

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV直流输电工程
±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

NATIONAL TRANSMISSION & DESPATCH COMPANY (NTDC) LIMITED PAKISTAN

CONTRACTOR 国家电网 STATE GRID 中国电力技术装备有限公司 CHINA ELECTRIC POWER EQUIPMENT AND TECHNOLOGY CO.,LTD.

SUBCONTRACTOR East China Electric Power Design Institute Co.,Ltd.

拉合尔±660kV换流站
±660kV Lahore Converter Station

设计阶段 PHASE: 施工图 Detail Design

M L H V D C - E N G - E C I - D D - P C - 0 7 4 1 - 0 3 7 A

	姓名 Name	日期 Date
设计 Designed	徐亮亮	2020.2.25
校核 Checked	徐勇	2020.2.25
审核 Reviewed	王建雄	2020.2.25
批准 Approved	李佑淮	2020.2.25
比例 Scale		图号 DWG NO.

极1直流场合并单元屏A直流电源回路及告警图
DC power 220V and alarm circuit (=S2+DMU1A)

30-B003701S-D0714-037

版本 REV. A

297X420