LAPORAN DOKUMENTASI & ANALISIS MONITORING GREENHOUSE

Sistem Web Monitoring Tanaman Melon (Smart Greenhouse IoT)

Laboratorium Agroteknologi & Instrumentasi Cerdas • Universitas / Institusi Penelitian

DOKUMEN RESMI

Dicetak: 24 Oct 2026, 17:26:01 WIB

Periode Observasi:	Semua Periode Terdata di Database	**Tanaman Terpilih:**	Semua Tanaman (Agregasi Seluruh Blok)
Filter Sumber Data:	Semua Sumber (Web, API, Google Sheets, Simulator)	**Operator / Pencetak:**	UI Audit Admin (Admin)
Total Data Tercatat:	**959 entri observasi** (Tabel dibatasi 500 baris pertama untuk keamanan render PDF)	**Lingkup Agregasi:**	Gabungan akumulasi seluruh observasi tanaman melon yang memenuhi kriteria filter.

1. RINGKASAN STATISTIK 8 PARAMETER SENSOR GREENHOUSE

PARAMETER SENSOR LINGKUNGAN	SATUAN	RATA-RATA (AVG)	MINIMUM (MIN)	MAKSIMUM (MAX)	STATUS
Suhu Udara Greenhouse	°C	**30.67**	20.00	95.00	TERDATA
Kelembapan Relatif Udara	%	**70.46**	35.00	95.00	TERDATA
Kelembapan Media/Tanah	%	**68.92**	30.00	95.00	TERDATA
pH Nutrisi Fertigasi	pH	**6.38**	3.80	8.50	TERDATA
Konduktivitas Listrik (EC)	mS/cm	**2.53**	2.00	5.00	TERDATA
Intensitas Cahaya Matahari	lux	**33,313.00**	10,000.00	60,000.00	TERDATA
Suhu Larutan Tandon Nutrisi	°C	**25.76**	23.00	35.00	TERDATA
Level Volume Tandon Nutrisi	%	**71.90**	10.00	90.00	TERDATA

2. RINGKASAN INSIDEN ALARM (4 PARAMETER UTAMA)

KATEGORI ALARM	JUMLAH KASUS	KETERANGAN OPERASIONAL
Total Insiden Terdeteksi	**1**	Insiden deviasi nilai ambang batas
Tingkat Kritis (Critical)	**1**	Membutuhkan tindakan darurat
Tingkat Peringatan (Warning)	0	Deviasi ringan di luar rentang optimal
Status Selesai (Resolved)	**1**	Nilai sensor telah kembali normal

3. RINGKASAN ANALISIS LOGIKA FUZZY MAMDANI

METRIK FUZZY MAMDANI	NILAI / JUMLAH	STATUS KLASIFIKASI
Rata-Rata Skor Kondisi	**77.33**	Rentang skor kontinu [0 – 100]
Kondisi BAIK [65 – 100]	**270**	Lingkungan mikro optimal bagi melon
Kondisi PERLU PERHATIAN [40 – 70]	26	Terjadi deviasi ringan parameter
Kondisi BURUK [0 – 45]	**27**	Stres mikroklimat atau media tanam

4. TABEL RINCIAN REKAMAN MONITORING TERVERIFIKASI

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
1	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
2	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
3	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
4	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
5	17/10/26 13:43	CSV Plant Filter 6ad31909a08e4	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
6	17/10/26 13:43	Stat Test Plant 6ad3190963ec8	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
7	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad319094ac7c	-
8	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	google_sheets	28.0	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	Kondisi-Sheets-6ad319094130d	-
9	17/10/26 13:43	Melon Khusus B 6ad3190936b37	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad31909381b5	-
10	17/10/26 13:43	Melon Khusus A 6ad3190935e93	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad319093760f	-
11	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
12	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
13	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
14	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
15	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
16	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
17	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
18	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
19	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
20	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
21	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
22	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
23	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
24	17/10/26 13:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
25	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
26	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
27	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
28	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
29	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
30	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
31	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
32	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
33	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
34	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
35	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
36	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
37	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
38	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
39	17/10/26 13:43	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
40	17/10/26 13:42	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
41	17/10/26 13:42	Stat Test Plant 6ad3190963ec8	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
42	17/10/26 13:42	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
43	17/10/26 13:39	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
44	17/10/26 13:39	CSV Plant Filter 6ad3181568cb9	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
45	17/10/26 13:39	Stat Test Plant 6ad3181532d11	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
46	17/10/26 13:39	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad3181520ca6	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
47	17/10/26 13:39	Melon Khusus B 6ad318150cf2a	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad318150e91e	-
48	17/10/26 13:39	Melon Khusus A 6ad318150c103	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad318150db9d	-
49	17/10/26 13:38	Stat Test Plant 6ad3181532d11	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
50	17/10/26 13:38	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
51	17/10/26 13:33	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
52	17/10/26 13:33	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
53	17/10/26 13:28	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
54	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
55	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
56	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
57	17/10/26 13:24	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
58	17/10/26 13:23	CSV Plant Filter 6ad3147d165e6	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
59	17/10/26 13:23	Stat Test Plant 6ad3147cd74f8	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
60	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad3147cc6991	-
61	17/10/26 13:23	Melon Khusus B 6ad3147cb686a	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad3147cb7d31	-
62	17/10/26 13:23	Melon Khusus A 6ad3147cb5e48	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad3147cb722a	-
63	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
64	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
65	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
66	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
67	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
68	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
69	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
70	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
71	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
72	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
73	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
74	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
75	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
76	17/10/26 13:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
77	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
78	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
79	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
80	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
81	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
82	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
83	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
84	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
85	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
86	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
87	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
88	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
89	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
90	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
91	17/10/26 13:23	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
92	17/10/26 13:22	Stat Test Plant 6ad3147cd74f8	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
93	17/10/26 13:18	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
94	17/10/26 13:13	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
95	17/10/26 13:13	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
96	17/10/26 13:09	Melon Alarm Test Subject	api	28.6	79.9	-	6.46	-	-	-	-	Subur	-
97	17/10/26 13:08	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
98	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
99	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
100	17/10/26 12:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
101	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
102	17/10/26 12:38	CSV Plant Filter 6ad309e38ed24	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
103	17/10/26 12:38	Stat Test Plant 6ad309e352031	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
104	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad309e3364f4	-
105	17/10/26 12:38	Melon Khusus B 6ad309e322614	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad309e323f64	-
106	17/10/26 12:38	Melon Khusus A 6ad309e321892	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad309e32320e	-
107	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
108	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
109	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
110	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
111	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
112	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
113	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
114	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
115	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
116	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
117	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
118	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
119	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
120	17/10/26 12:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
121	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
122	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
123	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
124	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
125	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
126	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
127	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
128	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
129	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
130	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
131	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
132	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
133	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
134	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
135	17/10/26 12:38	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
136	17/10/26 12:37	Stat Test Plant 6ad309e352031	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
137	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
138	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
139	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
140	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
141	17/10/26 12:37	CSV Plant Filter 6ad3098b1839e	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
142	17/10/26 12:37	Stat Test Plant 6ad3098ada35d	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
143	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad3098ac7fdf	-
144	17/10/26 12:37	Melon Khusus B 6ad3098ab5f0e	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad3098ab799d	-
145	17/10/26 12:37	Melon Khusus A 6ad3098ab5330	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad3098ab6dd3	-
146	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
147	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
148	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
149	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
150	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
151	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
152	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
153	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
154	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
155	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
156	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
157	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
158	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
159	17/10/26 12:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
160	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
161	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
162	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
163	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
164	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
165	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
166	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
167	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
168	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
169	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
170	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
171	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
172	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
173	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
174	17/10/26 12:37	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
175	17/10/26 12:36	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
176	17/10/26 12:36	CSV Plant Filter 6ad3096309ffb	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
177	17/10/26 12:36	Stat Test Plant 6ad30962c5ab1	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
178	17/10/26 12:36	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad30962b12d7	-
179	17/10/26 12:36	Melon Khusus B 6ad309629b100	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad309629cb82	-
180	17/10/26 12:36	Melon Khusus A 6ad309629a37c	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad309629bf62	-
181	17/10/26 12:36	Stat Test Plant 6ad3098ada35d	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
182	17/10/26 12:35	Stat Test Plant 6ad30962c5ab1	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
183	17/10/26 12:34	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
184	17/10/26 12:34	CSV Plant Filter 6ad308ebc6a39	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
185	17/10/26 12:34	Stat Test Plant 6ad308eb8a028	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
186	17/10/26 12:34	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad308eb7660d	-
187	17/10/26 12:34	Melon Khusus B 6ad308eb5c8a9	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad308eb5e5fc	-
188	17/10/26 12:34	Melon Khusus A 6ad308eb5bad0	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad308eb5d645	-
189	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
190	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
191	17/10/26 12:33	Stat Test Plant 6ad308eb8a028	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
192	17/10/26 12:33	CSV Plant Filter 6ad308aacfab2	web	27.5	68.0	72.0	6.50	-	-	-	-	Sehat Baik	-
193	17/10/26 12:33	Stat Test Plant 6ad308aa9c2fd	web	30.0	70.0	-	7.00	-	20,000	-	-	Test	-
194	17/10/26 12:33	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Kondisi-Unik-6ad308aa88ded	-
195	17/10/26 12:33	Melon Khusus B 6ad308aa72ee7	web	27.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	Subur B 6ad308aa744be	-
196	17/10/26 12:33	Melon Khusus A 6ad308aa72180	web	26.0	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	Subur A 6ad308aa7392d	-
197	17/10/26 12:32	Stat Test Plant 6ad308aa9c2fd	web	20.0	50.0	-	6.00	2.00	10,000	-	-	Test	-
198	17/10/26 12:32	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
199	17/10/26 12:31	Melon Alarm Test Subject	web	27.5	68.0	72.0	6.50	2.10	25,000	24.0	85	Optimal Prima	-
200	17/10/26 12:31	Melon Alarm Test Subject	web	29.0	60.0	65.0	6.00	-	-	-	-	Stres Panas Terkendali	-
201	17/10/26 12:28	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
202	17/10/26 12:28	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
203	17/10/26 12:27	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
204	17/10/26 12:27	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
205	17/10/26 12:23	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
206	17/10/26 12:22	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
207	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
208	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
209	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
210	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
211	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
212	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
213	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
214	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
215	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
216	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
217	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
218	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
219	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
220	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
221	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
222	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
223	17/10/26 12:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
224	17/10/26 12:13	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
225	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
226	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
227	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
228	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
229	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
230	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
231	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
232	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
233	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
234	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
235	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
236	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
237	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
238	17/10/26 12:12	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
239	17/10/26 12:07	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
240	17/10/26 12:02	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
241	17/10/26 12:02	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
242	17/10/26 11:57	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
243	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
244	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
245	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
246	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
247	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
248	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
249	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
250	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
251	17/10/26 10:54	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
252	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
253	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
254	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
255	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
256	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
257	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
258	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
259	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
260	17/10/26 10:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
261	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
262	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
263	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
264	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
265	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
266	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
267	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
268	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
269	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
270	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
271	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
272	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
273	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
274	17/10/26 10:53	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
275	17/10/26 10:53	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
276	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
277	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
278	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
279	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
280	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
281	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
282	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
283	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
284	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
285	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
286	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
287	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
288	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
289	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
290	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
291	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
292	17/10/26 10:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
293	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	**-**
294	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	**-**
295	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
296	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
297	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
298	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	**-**
299	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
300	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
301	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
302	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
303	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
304	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
305	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	**-**
306	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	**-**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
307	17/10/26 10:52	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
308	17/10/26 10:48	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
309	17/10/26 10:47	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
310	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
311	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
312	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
313	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
314	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
315	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
316	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
317	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
318	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
319	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
320	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
321	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
322	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
323	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
324	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
325	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
326	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
327	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
328	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
329	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
330	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
331	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
332	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
333	17/10/26 10:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
334	17/10/26 10:43	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
335	17/10/26 10:43	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
336	17/10/26 10:42	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
337	17/10/26 10:42	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
338	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
339	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	**-**
340	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
341	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	**-**
342	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
343	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
344	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
345	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
346	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
347	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
348	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
349	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
350	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
351	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
352	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-
353	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
354	17/10/26 10:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
355	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
356	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
357	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
358	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
359	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
360	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
361	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
362	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
363	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
364	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
365	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
366	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
367	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
368	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
369	17/10/26 10:39	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
370	17/10/26 10:38	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
371	17/10/26 10:37	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
372	17/10/26 10:34	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
373	17/10/26 10:29	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
374	17/10/26 10:29	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
375	17/10/26 10:24	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
376	17/10/26 10:16	Melon Alarm Test Subject	api	31.4	71.4	-	6.54	-	-	-	-	Baik	-
377	17/10/26 10:13	Melon Alarm Test Subject	api	26.1	71.4	-	7.45	-	-	-	-	Perlu Perhatian	-
378	17/10/26 08:43	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
379	17/10/26 08:23	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
380	17/10/26 07:56	Melon Sunt Plot 67200	api	24.6	68.1	-	7.51	-	-	-	-	Optimal	-
381	17/10/26 07:38	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
382	17/10/26 07:37	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
383	17/10/26 07:13	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
384	17/10/26 05:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
385	17/10/26 05:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
386	17/10/26 05:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
387	17/10/26 05:46	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
388	17/10/26 05:39	Golden Melon Greenhouse Test	manual	35.0	50.0	45.0	5.50	-	-	-	-	warning	17.7
389	17/10/26 02:59	Melon Alarm Test Subject	api	23.8	65.8	-	6.62	-	-	-	-	Subur	-
390	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
391	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
392	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
393	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
394	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
395	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	17.7
396	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
397	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
398	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
399	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
400	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
401	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
402	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
403	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
404	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
405	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
406	16/10/26 22:55	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
407	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	**-**
408	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	**-**
409	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
410	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
411	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
412	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	**-**
413	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
414	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
415	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
416	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
417	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
418	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
419	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	**-**
420	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	**-**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
421	16/10/26 22:55	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
422	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
423	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
424	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
425	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
426	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
427	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
428	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
429	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
430	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
431	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
432	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
433	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
434	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
435	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
436	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
437	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	29.5	65.0	68.0	6.30	-	-	-	-	optimal	**79.2**
438	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	28.0	70.0	75.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**85.3**
439	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
440	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
441	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
442	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
443	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
444	16/10/26 22:54	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
445	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	40.0	35.0	30.0	5.00	-	-	-	-	critical	**17.7**
446	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
447	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
448	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
449	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	api	26.5	68.0	72.0	6.40	-	-	-	-	optimal	**85.7**
450	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
451	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	28.0	70.0	65.0	6.20	-	-	-	-	optimal	**85.3**
452	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	95.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**-**
453	16/10/26 22:52	Golden Melon Greenhouse Test	manual	27.0	70.0	70.0	6.50	-	-	-	-	optimal	**86.2**
454	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**
455	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	**-**
456	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
457	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	**-**
458	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	**-**
459	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	**-**
460	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	**-**

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
461	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
462	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
463	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
464	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
465	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
466	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
467	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
468	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
469	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
470	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
471	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
472	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
473	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
474	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-
475	16/10/26 22:50	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	75.0	73.0	6.50	2.40	30,000	23.5	85	Subur & Baik	**84.8**
476	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
477	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
478	16/10/26 22:45	Melon Alarm Test Subject	api	38.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
479	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	37.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
480	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
481	16/10/26 22:40	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
482	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	29.5	78.0	-	6.85	-	-	-	-	Subur & Baik	-
483	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.2	70.0	-	6.70	-	-	-	-	Optimal	-
484	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	27.5	75.0	-	6.50	-	-	-	-	Subur & Baik	-
485	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	70.0	75.0	6.50	2.20	35,000	24.0	90	Subur & Baik	-
486	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	68.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
487	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.5	75.0	-	6.60	-	-	-	-	optimal	-
488	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	28.0	65.0	70.0	6.50	5.00	60,000	35.0	10	normal	-
489	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	45.0	95.0	95.0	8.50	-	-	-	-	abnormal	-
490	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	42.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-

NO	WAKTU	TANAMAN	SUMBER	SUHU (°C)	LEMBAP (%)	TANAH (%)	PH	EC	CAHAYA	SUHU NUT	TANDON	KONDISI	FUZZY
491	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
492	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	72.0	-	6.20	2.10	-	-	-	abnormal	-
493	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	27.0	72.0	-	6.20	-	-	-	-	optimal	-
494	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
495	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	39.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
496	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	26.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	optimal	-
497	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	36.5	70.0	-	6.50	-	-	-	-	abnormal	-
498	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	-	4.50	-	-	-	-	abnormal	-
499	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	35.0	70.0	-	6.50	-	-	-	-	warning	-
500	16/10/26 22:36	Melon Alarm Test Subject	api	25.0	70.0	65.0	6.50	2.00	30,000	23.0	80	optimal	-

Catatan Integritas Akademik & Batasan Sistem:
1. **Status Kontrol Aktuator:** Seluruh modul aktuator (Pompa Irigasi PUMP-01 dan Kipas Exhaust FAN-01) beroperasi dalam model *Simulasi Database* untuk tujuan validasi perangkat lunak akademik dan bukan merupakan saklar fisik tertutup (*closed-loop physical relay*).
2. **Logika Fuzzy Mamdani:** Aturan fuzzy menggunakan versi `PROVISIONAL_FOR_SOFTWARE_TESTING` (16 aturan) yang telah divalidasi deterministik secara matematis. Rekomendasi tindakan merupakan panduan awal dan membutuhkan supervisi agronomis sebelum diaplikasikan langsung ke lapangan.
3. **Kebijakan Alarm 4 Parameter:** Sistem peringatan aktif hanya berlaku untuk Suhu Udara, Kelembapan Udara, Kelembapan Tanah, dan pH sesuai tinjauan tim Teknik Elektro (Phase 13). Parameter EC, Cahaya, Suhu Nutrisi, dan Level Tandon dicatat sebagai monitoring visual.

Mengetahui,
Penanggung Jawab Greenhouse / Dosen Pembimbing

_____
NIP / Identitas Akademik

Dibuat Oleh,
Operator Pemantau / Tim Peneliti

UI Audit Admin (Admin)
Sistem Web Monitoring Tanaman Melon