# Gulf Star Laboratory

Water , Food & Environmental Testing

Saudi Arabia – QATIF - Al-Quds Street – P.O 4025 , 32631

C.R 2053033889 LICENCE 736/1438 – GS LAB.


## Result Report - نتيجة التقرير

DWT-26-8472

| | | | |
|---|---|---|---|
| Company Name اسم الشركة | SADA AL ARAB TRADING CO | | |
| Sample Type نوع العينة | Water Analysis | Sample ID / المرجع | MAIN TANK - CHEM - INTERCITY HOTEL - RIYADH |
| Sample Date تاريخ استلام العينة | 17.03.2026 | Location / Site الموقع | RIYADH |
| Report Date تاريخ التقرير | 18.03.2026 | Contact Persone | Sir |
| Lab Job No. رقم مرجع المختبر | DWT-26-8472 | E-MAIL / TEL بريد/ هاتف | ** |

| | اسم التحليل / الفحوصات | | طريقة الاختبار | النتيجة | الوحدة | STD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Parameters / Testing | | Method | Result | Unit | DRINKING WATER |
| 1 | COLOUR | اللون | ---- | No Color | ---- | NIL |
| 2 | ODOR | الرائحة | ---- | Odor | ---- | NIL |
| 3 | TEMPERATURE | درجة الحرارة | AHPA 2550 B | 25 | C | ** |
| 4 | pH | الرقم الهيدروجيني | AHPA 4500-H+B | 7.62 | pH Unit | 6.5 - 8.50 |
| 5 | TOTAL DISSOLVED SOLIDS - TDS | مجموع الاملاح الذائبة | APHA 2540 C | 241 | mg/l | 100 - 500 |
| 6 | TURBIDITY | العكارة | APHA 2130 | < 1 | FAU | < 1 |
| 7 | CONDUCTIVITY | الموصلية الكهربائية | APHA 2510 | 430 | µs/cm | 160 - 1000 |
| 8 | SULPHATE AS $SO_4^{-2}$ | الكبر يتات | APHA 3120/USEPA | 25 | mg/l | 250 |
| 9 | FLUORIDE - $F^-$ | الفلورايد | APHA 4500F- C | 0.31 | mg/l | < 1.50 |
| 10 | CHLORIDE - $Cl^-$ | الكلورايد | APHA 2330 | 85 | mg/l | 0 - 200 |
| 11 | TOTAL HARDNESS | العسر الكلي | APHA 2340 | 38 | mg/l | 0 200 |
| 12 | CALCIUM $Ca^{2+}$ | الكالسيوم | APHA 2340 | 11.2 | mg/l | 0 – 100 |
| 13 | MAGNESIUM - $Mg^{2+}$ | الماغنيسيوم | APHA 2340 | 2.43 | mg/l | 0 – 100 |
| 14 | IRON - $Fe^{2+, 3+}$ | الحديد | APHA 4500-Fe | 0.09 | mg/l | 0.3 |
| 15 | NITRATE AS $NO_3^-$ | النترات | APHA 4500-NO3 | 6.2 | mg/l | < 45 |
| 16 | TOTAL CHLORINE | اجمالي الكلور | APHA 3120 | 9 | mg/l | 0 -0.50 |
| 17 | FREE CHLORINE | الكلور الحر/المتبقي | APHA 3120 | 8.3 | mg/l | 0 -0.50 |
| 18 | SODIUM - $Na^+$ | الصوديوم | SM-3500-Na-B | 65 | mg/l | 0 -90 |

Comment - ملاحظة

**Authorized By:**

**Lab Manager**

*Waeel H. Alramadhan*