SA'DA سعادة
SADA AL ARAB TRADING CO
شركة سعادة العرب للتجارة

Al-Meflah Tower,
6623 King Abdulaziz Street,
Al Khobar 34442,
Kingdom of Saudi Arabia

0138455551
contact@sadawater.com

برج المفلح، 6623
-شارع الملك عبدالعزيز،
الخبر 34442
المملكة العربية السعودية

VAT No: 311272145800003
CR# 2051241309

Result Report - نتيجة التقرير

DWT-26-8472

Company Name اسم الشركة	INTERCITY HOTEL - RIYADH		
Sample Type نوع العينة	Water Analysis	Sample ID / المرجع	MAIN TANK
Sample Date تاريخ استلام العينة	17.03.2026	Location / Site الموقع	RIYADH
Report Date تاريخ التقرير	18.03.2026	Contact Persone	Sir
Lab Job No. رقم مرجع المختبر	DWT-26-8472	E-MAIL / TEL بريد/ هاتف	**

S	اسم التحليل / الفحوصات Parameters / Testing		طريقة الاختبار Method	النتيجة Result	الوحدة Unit	STD DRINKING WATER
1	COLOUR	اللون	----	No Color	----	NIL
2	ODOR	الرائحة	----	Odor	----	NIL
3	TEMPERATURE	درجة الحرارة	AHPA 2550 B	25	C	**
4	pH	الرقم الهيدروجيني	AHPA 4500-H+B	7.62	pH Unit	6.5 - 8.50
5	TOTAL DISSOLVED SOLIDS - TDS	مجموع الاملاح الذائبة	APHA 2540 C	241	mg/l	100 - 500
6	TURBIDITY	العكارة	APHA 2130	< 1	FAU	< 1
7	CONDUCTIVITY	الموصلية الكهربائية	APHA 2510	430	µs/cm	160 - 1000
8	SULPHATE AS SO_4^{-2}	الكبريتات	APHA 3120/USEPA	25	mg/l	250
9	FLUORIDE - F^-	الفلورايد	APHA 4500F- C	0.31	mg/l	< 1.50
10	CHLORIDE - Cl^-	الكلورايد	APHA 2330	85	mg/l	0 - 200
11	TOTAL HARDNESS	العسر الكلي	APHA 2340	38	mg/l	0 200
12	CALCIUM Ca^{2+}	الكالسيوم	APHA 2340	11.2	mg/l	0 – 100
13	MAGNESIUM - Mg^{2+}	الماغنيسيوم	APHA 2340	2.43	mg/l	0 – 100
14	IRON - $Fe^{2+,3+}$	الحديد	APHA 4500-Fe	0.09	mg/l	0.3
15	NITRATE AS NO_3^-	النترات	APHA 4500-NO3	6.2	mg/l	< 45
16	TOTAL CHLORINE	اجمالي الكلور	APHA 3120	9	mg/l	0 -0.50
17	FREE CHLORINE	الكلور الحر/المتبقي	APHA 3120	8.3	mg/l	0 -0.50
18	SODIUM - Na^+	الصوديوم	SM-3500-Na-B	65	mg/l	0 -90

Comment - ملاحظة

Best Regards
SA'DA Water

شركة سعادة العرب للتجارة
الخبر
س.ت: ٢٠٥١٢٤١٣٠٩
C.R.: 2051241309
Khobar
SADA AL ARAB TRADING CO