LABORATUVAR 6 · HOLEMASTER 1030 MC PLUS

6 CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad | Grup Holemaster 1030 MC Plus | Tarih 22.10.2026

Senaryo: Saat **10:15**. Servis hesabında yetkisiz erişim tespit edildi. Kontrol konfigürasyonu değişmiş olabilir. Makine hâlâ çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**'tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   Ararım: BT/OT güvenlik sorumlusu, bakım şefi ve üretim müdürü; ardından üretici servisi. **İlk üç eylem:** (1) Çevrimi bitirip makineyi kontrollü şekilde güvenli duruma getirmek (tehlike varsa E-stop). (2) Servis hesabını ve uzak bağlantıyı kapatmak. (3) Saati ve ne görüldüğünü not etmek. Makineyi kapatıp açmak veya sıfırlamak yok.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi? Neyi korursunuz (kanıt!)? Hangi hesap kapatılır?

   Emniyet: E-stop, kapı kilidi ve STO kontrollü şekilde denenir; bypass açık mı bakılır; doğrulanana kadar üretime dönülmez. **Kanıt:** VPN ve güvenlik duvarı kayıtları, kontrol bilgisayarı olay günlükleri, konfigürasyon ve parametrelerin değişiklik öncesi/sonrası kopyası, ekran görüntüleri korunur. **Hesap:** servis hesabı kapatılır, aynı parolayı kullanan tüm hesaplar yenilenir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Olayın fark edildiği saat, etkilenen ürün ve sürüm (Holemaster 1030 MC Plus, yazılım sürümü), şüphelenilen aktif sömürü olup olmadığı, bilinen etki (emniyet etkilendi mi, üretim durdu mu), alınan ilk önlemler ve irtibat kişisi. Ürün yükümlülüğü üreticiye ait olduğundan fabrika olarak olayı üreticiye derhal bildiririz.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden: kayıtlara göre zayıf/ortak parola mı, açık uzak erişim mi. **Etki:** hangi parametreler değişti, emniyet etkilendi mi. **Önlem:** MFA, segmentasyon, hesap temizliği. **Kim:** vardiya sorumlusu olay kaydı ve kanıt koruma; BT/OT log analizi; üretici yazılım bütünlüğü ve bildirim; yönetim karar; kişisel veri etkilendiyse hukuk/KVKK sorumlusu.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   VPN ve güvenlik duvarı oturum kayıtları, uzak oturum kaydı, kontrol bilgisayarı olay günlükleri, hesap oluşturma/değişiklik kayıtları, parametre ve yedek karşılaştırması, USB kullanım kaydı, vardiya notları ve alınan eylemlerin zaman çizelgesi.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.