

คุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ปี 2563

เดือน	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)				ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)				ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)				ก๊าซโอโซน (O ₃)						ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)				ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})							
	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)			ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)			ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)	วัน > std.	ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ย รายเดือน	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m ³)			ค่าเฉลี่ย รายเดือน					
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด				ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด		ค่าต่ำสุด	วัน > std.	ค่าสูงสุด		ค่าต่ำสุด	วัน > std.	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	วัน > std.
มกราคม	17	0	0/707	1	50	1	0/707	6	3.60	0.00	0/704	1.06	85	1	73	2	2/31	27	201	32	7/31	97	128	21	25/31	66				
กุมภาพันธ์	3	0	0/664	1	21	1	0/666	5	1.60	0.30	0/666	0.81	81	1	75	6	4/29	34	104	45	0/29	75	76	26	17/29	51				
มีนาคม	7	1	0/704	2	28	2	0/705	6	1.70	0.40	0/705	0/81	95	2	87	5	9/31	39	130	50	2/31	87	107	29	18/31	57				
เมษายน	19	0	0/674	1	39	1	0/678	7	1.50	0.40	0/678	0.74	89	2	82	3	9/30	44	129	19	1/30	72	106	7	10/30	46				
พฤษภาคม	12	1	0/703	1	18	0	0/704	4	1.30	0.40	0/706	0.64	77	2	69	4	0/31	33	60	13	0/31	34	36	8	0/31	21				
มิถุนายน	9	0	0/669	1	25	0	0/666	2	0.90	0.20	0/669	0.46	60	3	56	5	0/30	24	25	8	0/30	17	15	3	0/30	8				
กรกฎาคม	6	1	0/703	1	13	0	0/703	2	0.80	0.00	0/703	0.39	57	3	51	6	0/31	25	26	9	0/31	14	18	4	0/31	8				
สิงหาคม	2	1	0/708	1	20	0	0/704	1	0.80	0.20	0/707	0.43	54	14	48	15	0/30	24	22	7	0/31	13	12	3	0/31	6				
กันยายน	22	0	0/681	1	35	0	0/189**	3	0.73	0.18	0/681	0.44	87	15	67	18	0/30	29	20	8	0/30	13	13	4	0/30	7				
ตุลาคม	11	0	0/713	1	N/A	N/A	N/A	N/A	0.86	0.30	0/713	0.56	69	16	49	19	0/31	27	27	7	0/31	14	16	3	0/31	7				
พฤศจิกายน	23	1	0/681	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1.23	0.45	0/681	0.72	75	19	54	20	0/30	31	36	14	0/28	23	22	6	0/28	13				
ธันวาคม	15	0	0/685	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1.30	0.20	0/687	0.59	70	16	59	16	0/31	32	46	20	0/31	31	34	12	0/31	22				
ค่ามาตรฐาน	300			-	170			-	30			-	100		70		-	-	120			-	50			-				

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

** : ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50

N/A : เครื่องมือขัดข้อง