

Anexo E - Laudo de Comissionamento
EVENTO DE GRANDE PORTE

1. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

Nome do evento: {{NE}}	
Descrição do evento: {{DESC}}	
Início: {{DTI}} Horário: {{HI}} h	Encerramento: {{DTE}} Horário: {{HE}} h
Protocolo de funcionamento:{{PROT}}	

2. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO EVENTO

Documentação	Status
O Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio, DRT e croqui apresentados estão de acordo com o evento temporário?	{{LADOC}}
Os documentos previstos no artigo 34 da IN 24, referentes à execução dos SMSCI e das eventuais estruturas montadas no evento, foram emitidos e estão de acordo com as NSCI?	{{DOCGP}}
Estruturas provisórias	Status
Nas estruturas como tablados, camarotes e estruturas congêneres destinadas ao público, foram previstos guarda-corpos em desníveis superiores a 60 cm de altura do seu piso em relação ao solo, bom como corrimãos nas escadas?	{{PROVISORIAGP03}}
Instalações de Gás Combustível	Status
A quantidade de recipientes de GLP está de acordo com o previsto no Memorial Técnico? Os recipientes estão posicionados em locais comprovadamente sem acesso ao público e protegidos das intempéries?	{{GLPGP03}}
Os aparelhos de queima do GLP estão situados em locais com ventilação natural permanente?	{{GLPGP02}}
Sistema Preventivo por Extintores	Status
Informe a quantidade total de extintores instalados no evento (portáteis e sobrerrodas): {{QUAEXT}} extintores.	
Os extintores estão em condições de uso e de acordo com as NSCI?	{{EXTGP1}}
Saídas de Emergência	Status
As saídas de emergência estão de acordo com as NSCI?	{{SEGP01}}
Todos os ambientes do evento possuem saídas de emergência em quantidade suficiente e dimensionadas para o público previsto para o local, de acordo com a tabela de dimensionamento das saídas de emergência, item 3 do Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio?	{{LASE}}
Foram atendidas as larguras mínimas das rotas de fuga horizontais (acessos) e verticais (escadas e rampas)?	{{SEGP05}}
Foram atendidas as larguras mínimas das portas?	
As portas de saída são do tipo “de abrir” e têm sentido de abertura igual ao do fluxo de saída?	{{SEGP07}}
As portas que não abrem no sentido do fluxo de saída permanecerão abertas durante toda a realização do evento?	{{SEGP08}}
As barras antipânico previstas estão executadas nas portas de saída?	{{SEGP09}}
Foi executada a área de dispersão?	{{SEGP10}}
A placa de lotação máxima foi instalada próximo à entrada de cada ambiente com reunião de público do evento?	{{SEGP11}}
O controle de lotação de público encontra-se instalado? Confirme o tipo: - {{CONTROLE}}	
Para controle de público automatizado, foi instalado monitor ou placar eletrônico exibindo a lotação existente no local?	{{SEGP12}}

As distâncias máximas a serem percorridas (caminhamento) estão de acordo com o Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio?	{{SEGP13}}
As arquibancadas instaladas atendem aos requisitos da IN 9?	{{SEGP14}}
As rampas instaladas atendem aos requisitos da IN 9?	{{SEGP15}}
As escadas de emergência instaladas atendem aos requisitos da IN 9?	{{SEGP16}}
As passarelas instaladas atendem aos requisitos da IN 9?	{{SEGP17}}
Sistema de Iluminação de Emergência	Status
Foram instaladas luminárias de emergência em todos os locais com desníveis, mudanças de direção e intersecções de corredores na rota de fuga, etc? Estão todas funcionando?	{{LASIE}}
A distância máxima entre dois pontos de SIE atende ao limite de quatro vezes a altura de instalação destes em relação ao piso?	{{SIEGP03}}
Informe a quantidade de luminárias instaladas no evento? {{LUM}} luminárias.	
Sinalização para Abandono de Local	Status
Foram instaladas placas de SAL para assinalar todas as mudanças de direção, saídas, obstáculos, etc, de tal forma que em cada ponto de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte?	{{SALGP02}}
As placas indicativas de fluxo previstas no Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio foram instaladas no local? Informe a quantidade de placas instaladas no evento? {{PLACA}} placas.	
Foram instaladas as placas de SAL conforme as dimensões e distâncias de visualização previstas no Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio?	{{LASAL}}
Para eventos que se assemelham a boates ou shows musicais quando realizados em locais cobertos e fechados nas laterais, foram instaladas placas luminosas que permanecerão constantemente iluminadas durante todo o evento?	{{SALGP05}}
Demais normativas	Status
Foram apresentados os laudos, junto com o DRT de execução/instalação, de todos os materiais de acabamento e revestimento de acordo com os requisitos da IN 18 - CMAR ² ?	{{LADE1}}
O grupo motogerador foi instalado prevendo seu isolamento e exaustão de gases da combustão?	{{DEMAISGP03}}
Os brigadistas previstos no Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio estão certificados/credenciados e permanecerão durante todo o funcionamento do evento?	{{DEMAISGP04}}
Foram instalados/executados os parâmetros necessários ao acesso de viaturas, conforme IN 35?	{{DEMAISGP05}}
Os demais SMSCI necessários para o evento, de acordo com as Tabelas 1 e 2 da IN 24, foram instalados e estão em condições de uso de acordo com as NSCI?	{{LADE2}}
Prevenção em Espetáculos Pirotécnicos	Status
Os laudos e documentos previstos na IN 27 referentes a espetáculos pirotécnicos foram emitidos e estão de acordo com as NSCI ² ?	{{LAPIRO1}}
Para espetáculos pirotécnicos em ambientes abertos, foi atendido o diâmetro mínimo de segurança da área de queima, em conformidade com a Tabela 1 da IN 27?	{{LAPIRO2}}
Para espetáculos pirotécnicos em ambientes abertos, foi atendido o afastamento mínimo de segurança entre a área de queima e os espectadores, em conformidade com a Tabela 2 da IN 27?	{{LAPIRO3}}
Para espetáculos pirotécnicos em ambientes fechados, foram previstos fogos específicos para esse tipo de ambiente, em conformidade com o artigo 9º da IN 27?	{{LAPIRO4}}
Para espetáculos pirotécnicos em ambientes fechados, foi atendido o afastamento mínimo de segurança, em conformidade com o artigo 26 da IN 27?	{{LAPIRO5}}

Equipamentos	Status
Sendo o público previsto igual ou superior a 1.500 pessoas, está disponível no local do evento um desfibrilador externo automático (DEA) conforme indicado no Memorial Técnico de Segurança Contra Incêndio?	{{EQUIPSGP}}
Observações ³ :{{OBS}}	

NOTAS ESPECÍFICAS

- 1 NA = Não se aplica
- 2 Os documentos físicos dos laudos e DRTs deverão permanecer disponíveis no local do evento para apresentação ao CBMSC em caso de fiscalização
- 3 Este campo deve ser usado para o preenchimento de características e particularidades do evento e dos SMSCI

3. RESPONSÁVEIS PELO EVENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO DE COMISSONAMENTO		Nº documento de RT:{{RT}}	
Nome:{{RESPTEC}}		Nº C. Classe:{{NCCLASSE}}	
End.: Rua Hermes Zapeline		Nº: 513	CEP: 88110050
Bairro: Barreiros		Cidade: São José	
Complemento/Ponto de referência: Sala 02			
E-mail: contato@scfire.com.br		Telefone: 48 30936140	
Assinatura			
RESPONSÁVEL PELO EVENTO			
Nome:{{RESPEVE}}		CPF/CNPJ:{{DOCRESPEVE}}	
End.:{{ENDRESPEVE}}		Nº:{{NRRESPEVE}}	CEP:{{CEPRESPEVE}}
Bairro: {{BAIRESPEVE}}		Cidade:{{CIDRESPEVE}}	
Complemento/Ponto de referência:{{PRRESPEVE}}			
E-mail:{{EMAILRESPEVE}}		Telefone:{{TELRESPEVE}}	
Assinatura			

4. TERMO DE RESPONSABILIDADE DO RT

Declaro junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) que estou ciente e assumo total responsabilidade pelas informações do evento temporário acima descritas, as quais enquadram o evento como sendo de Grande Porte, conforme a Instrução Normativa (IN) 24 do CBMSC.

Atesto que estive no local do evento, analisei e constatei que o evento possui segurança, estando todos os SMSCI e eventuais estruturas corretamente previstos, dimensionados, instalados e em pleno funcionamento, de acordo com as NSCI.

Declaro ainda estar ciente que o descumprimento das NSCI ou à inveracidade das informações prestadas ensejam infração administrativa, conforme Lei Estadual 13.157/2013, podendo ainda responder civil e criminalmente conforme a legislação vigente.

Local e data

Assinatura