Ad Soyad Mustafa DÜRÜ 235541012 **Grup GECE** **Tarih**

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

Evet etkiliyor. Bileşen bizde var, sürümü uyuşuyor ve uzak bakım internete açık olduğu için dışarıdan ulaşılabilir durumda

Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

Hayır, üretimi durdurmam. Jump Server bağlantısını ve modemin internetini fiziksel olarak kesip açığı izole ederim, üretim lokalde güvenle devam eder.

Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

Asla doğrudan kurmam, makine çökebilir. Önce mühendislik istasyonundaki sanal ortamda veya yedek test PLC'sinde denerim.

Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

Sadece HMI veya normal PLC yamasıysa etkilemez. Ancak Safety PLC ile olan haberleşme (kesişim noktası) güncelleniyorsa sağlama toplamı değişir, emniyet testi tekrarlanmalıdır.

Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

Uzak erişimi tamamen fiziksel olarak iptal ederim veya güvenlik duvarından (firewall) sadece bakımcının sabit IP'sine kısıtlı izin (MAC filtresi) tanımlarım.