LABORATUVAR4 · OPTIMAK STU · Palet Çemberleme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad Mustafa DÜRÜ 235541012 | **Grup** GECE | **Tarih** 23/10/2026

> **Kavram:** İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Uzak bakım modemi internete doğrudan açık. Ortak "admin" şifresi kullanılıyor, VPN veya MFA yok ve bağlantı 7/24 sürekli açık bırakılıyor.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Bağlantı Jump Server arkasına alınacak. Sadece VPN + MFA ile kişisel hesaplardan girilecek. Tüm işlemler video log olarak kaydedilecek ve bağlantı sadece bakım anında açılacak.

Görev B — functional safety köprüsü

Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Evet, etkilenir. Ağlar ayrılmamışsa, içeri sızan bir saldırgan üretim ağı üzerinden Safety PLC'nin arayüzüne ulaşıp ışık perdesi ayarlarını bozabilir.

Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Evet, etkilenir. Ağlar ayrılmamışsa, içeri sızan bir saldırgan üretim ağı üzerinden Safety PLC'nin arayüzüne ulaşıp ışık perdesi ayarlarını bozabilir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.