IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Mustafa DÜRÜ 235541012 Grup GECE Tarih 23/10/2026

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Ofis: ERP/e-posta. Güvensiz (DMZ): Uzak bakım modülü, Wi-Fi.

Makine: Üretim PLC, HMI, sürücüler.

Emniyet: Safety PLC.

Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Kendine ait en güvenli Emniyet Bölgesine koydum. Dış ağ veya makine ağı hacklense bile bağımsız çalışıp insanı korumaya devam etmesi için

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Dış uzak bakım modülü ile makine ağı arasında var. Burada giren kişinin yetkisi (MFA) ve bağlantının şifreli (VPN) olup olmadığı kontrol edilecek.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server (Direkt bağlantı risklidir, arada güvenlik sunucusu olmalı)
Tünel?	Açık / VPN	VPN (Açık internet dinlenebilir, şifreleme şart)
Kimlik?	Parola / MFA	MFA (Sadece şifre çalınabilir, ikinci doğrulama lazım)
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel (Ortak hesapta tehlikeli ayarı kimin bozduğu bulunamaz)
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı (Kaza olursa geriye dönük kanıt lazım)
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı (Sürekli açık kapı hacklenir, sadece bakımda açılmalı)