出厂检验报告

编制日期：2026-11-04

客户名	AUTO_验证客户		报告编号		OQC-2026-11-0010	
产品名称	AUTO_验证产品		产品规格		AUTO-SPEC	
生产日期			生产量		100	
检测日期	2026-11-04		AQL			
产品编码	AUTO-PROD-001					
序号	检验项目	检验要求	抽样标准	抽检量	结果	判定
1	AUTO_外观	无破损		5	合格	合格
2	AUTO_尺寸	公差内		5	合格	合格
检验结论						
备注						

按《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》

项目	卫生要求	结果
浑浊度	增加量≤0.2NTU	0.12
臭和味	浸泡后水无异臭、异味	
肉眼可见物	浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等	
PH	改变量≤0.5	
溶解性总固体	/	
耗氧量（以O2计）	增加量≤1 mg/L	
砷	增加量≤0.001 mg/L	
铬	增加量≤0.005 mg/L	
铝	增加量≤0.02 mg/L	
铅	增加量≤0.001 mg/L	
汞	增加量≤0.0001 mg/L	
铁	增加量≤0.06 mg/L	
锰	增加量≤0.02 mg/L	
铜	增加量≤0.2 mg/L	
锌	增加量≤0.2 mg/L	

检验员：系统管理员　　审核：系统管理员　　批准：_____

YJ-QR-05/A1