

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC ĐỒNG HỒ KẾ - ĐỊNH KỲ 1
熱処理計器検定結果表-第1定期

Mã hiệu: QF8.5.1/BT-NL-06/01
Ngày ban hành/sửa đổi: 31/08/2023
Lần ban hành/sửa đổi: 03/02

Ngày kiểm tra 7.1.7.12.2025
測定日

Tên gọi, mã hiệu thiết bị UNICASE 5
設備名称. 番号 UBE - FE - 200

Người đo	Đánh giá	Thừa nhận
測定者	判定	承認
<u>Cường</u>	<u>HOANG</u>	

※Thực hiện kiểm tra các đồng hồ 6 tháng/ 1 lần, cơ sở đánh giá là $\pm 0.5\%$ trị số đo
計器確認は1回/6ヶ月実施とする。判定基準: $\pm 0.5\%$ 。

Kết quả đo 測定結果

Tên thiết bị 設備名	Tên đồng hồ kế 計測器名	Thang đo 測定レンジ	Loại 出力	Kết quả đo 測定結果							Đánh giá 判断結果
Lò Thấm khí	Bộ điều tiết chương trình CP2033GH44- G10 (900°C) <u>900°</u>	Nhiệt độ lò gia nhiệt (°C) (CH1)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	<u>OK</u>
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	<u>1,2</u>	<u>201,1</u>	<u>400,9</u>	<u>600,9</u>	<u>800,8</u>	<u>1000,8</u>	
		Phạm vi khí (%) (CH2 0.0 ~1.5 V) PV Range 10V	V	Trị nhập vào	0			1.11 V	1.159 V		<u>OK</u>
				Trị ra (%) ?	0			0.75	1.5		
				Trị đo	<u>0,000</u>			<u>0,748</u>	<u>1,503</u>		
	Điều tiết nhiệt độ dầu	Biến đổi CP (0~1.5V) Qui cách: $\pm 1\%$ (CH2 0.0 ~1.5 V) EMF Range 10V (Tham khảo)	V	Trị nhập vào	0 mV	0.2V	1V	1.1V	1.2V	1.5V	<u>OK</u>
				Lệch chuẩn		$\pm 5\text{mV}$	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.1\text{mV}$	$\pm 1.2\text{mV}$	$\pm 1.5\text{mV}$	
				Trị đo	<u>0,000</u>	<u>0,201</u>	<u>1,001</u>	<u>1,101</u>	<u>1,201</u>	<u>1,501</u>	
		Nhiệt độ dầu (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	<u>OK</u>
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	<u>2</u>	<u>202</u>	<u>402</u>	<u>602</u>	<u>802</u>	<u>1002</u>	
											

Ghi chú 備考欄