

BẢNG KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC ĐỒNG HỒ KẾ - ĐỊNH KỲ 2
熱処理計器検定結果表—第2定期

Mã hiệu : QF 8.5.1/BT-NL-06/02
Ngày ban hành/sửa đổi : 10/02/2025
Lần ban hành/sửa đổi : 03/02

Ngày kiểm tra 9/13/2026
測定日
Tên gọi UNICASE.5
設備名称
Mã hiệu thiết bị UBE...FE...-200
番号

Người đo	Đánh giá	Thừa nhận
測定者	判定	承認
<u>Công</u>	<u>Phát</u>	<u>VIKANG</u>

※Thực hiện kiểm tra các đồng hồ 1 lần / năm , cơ sở đánh giá là $\pm 0.5\%$ trị số đo
計器確認は1回/年実施とする。判定基準: $\pm 0.5\%$ 。

Kết quả đo 測定結果

Tên thiết bị 設備名	Tên đồng hồ kế 計測器名	Thang đo 測定レンジ	Loại 出力	Kết quả đo 測定結果							Đánh giá 判断結果
Lò thẩm khí 焼入れ炉	Sao chép dữ liệu	Nhiệt độ lò gia nhiệt (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	0.4	200.3	400.25	600.15	800.1	1000.05	
		Nhiệt độ dầu (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	0.25	200.35	400.2	600.15	800.1	1000.05	
		Phạm vi khí CP (%)	V	Trị nhập vào	0	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V	OK
				Trị ra (%)	0	0	0.5	1	1.5	2	
				Trị đo	0	0.5	1	1.5	2		
	Bộ điều tiết chương trình CP2033GH44-G10 ✓ (900°C) 900°	Nhiệt độ lò gia nhiệt (°C) (CH1)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	1.0	201.0	400.8	600.8	800.7	1000.8	
		Phạm vi khí (%) (CH2 0.0 ~1.5 V) PV Range 10V	V	Trị nhập vào	0			1.11 V	1.159 V		OK
				Trị ra (%) ?	0			0.75	1.5		
				Trị đo	0			0.748	1.503		
		Biến đổi CP (0~1.5V) Qui cách : $\pm 1\%$ (CH2 0.0 ~1.5 V) EMF Range 10V (Tham khảo)	V	Trị nhập vào	0 mV	0.2V	1V	1.1V	1.2V	1.5V	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 5\text{mV}$	$\pm 1\text{mV}$	$\pm 1.1\text{mV}$	$\pm 1.2\text{mV}$	$\pm 1.5\text{mV}$	
				Trị đo	0.001	0.201	1.001	1.1001	1.201	1.501	
	Nhiệt độ phòng hiềm min	Nhiệt độ lò gia nhiệt (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	1	201	401	601	801	1001	
	Nhiệt độ phòng hiềm max	Nhiệt độ lò gia nhiệt (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	1	202	402	601	802	1002	
	Điều tiết nhiệt độ dầu	Nhiệt độ dầu (°C)	K	Trị nhập vào	0°C	200°C	400°C	600°C	800°C	1000°C	OK
				Lệch chuẩn		$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 2^\circ\text{C}$	$\pm 3^\circ\text{C}$	$\pm 4^\circ\text{C}$	$\pm 5^\circ\text{C}$	
				Trị đo	2	202	402	602	802	1002	

Ghi chú 備考欄