

太陽光発電所 安全基準適合チェックリスト

Solar Power Plant Safety Compliance Checklist

このチェックリストは、太陽光発電所オーナーが自身の発電所の安全基準適合状況を把握するための参考資料です。
※ 本資料はFRACTAL GREENが情報提供のために作成したものです。専門家への相談をお勧めします。

発電所名		調査日	年 月 日
所在地		設置容量	kW
FIT認定番号		FIT期間	年～ 年

1. 防犯・盗難対策

Security & Theft
Prevention

確認項目	状態	備考
防犯カメラが設置されており、正常に稼働している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
防犯カメラの録画データが適切に保存されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
フェンス・柵が設置され、破損・変形がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
警告看板（不法侵入禁止等）が設置されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
夜間照明または人感センサーライトが設置されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
ゲート・出入口に施錠設備がある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
警備会社との契約または自動通報システムがある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
ケーブル類に盗難防止処置が施されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

2. 管理記録の整備状況

O&M; Record
Management

確認項目	状態	備考
定期巡回記録（月次・四半期）が保管されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
異常発生時の対応記録が残されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
清掃・除草作業の記録が保管されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
電気設備の点検記録（年次・定期）がある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
パワーコンディショナーのメンテナンス記録がある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
O&M業者からの報告書が整理・保管されている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
発電量の月次記録・比較データがある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

3. 設備・安全状態

Equipment & Safety
Condition

確認項目	状態	備考
ソーラーパネルに目視で確認できる破損がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
架台・基礎に錆・腐食・変形がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
電気配線・接続箱に損傷・劣化がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

	パワーコンディショナーに異常表示がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
	排水・水はけが適切で水没リスクがない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
	隣地・道路への影響（倒壊・飛散リスク）がない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
	草木・樹木の影が発電効率に影響していない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
	ダミーカメラや形式的な安全対策のみになっていない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

4. 書類・契約管理

Document & Contract
Management

確認項目	状態	備考
FIT認定書が手元にある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
系統連系協議書・工事完了書類がある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
O&M契約書の内容を把握している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
損害保険（火災・自然災害・盗難）の契約内容を把握している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
保険の補償範囲に盗難・ケーブル被害が含まれている	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
緊急連絡先リスト（O&M・保険・電力会社）がある	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

5. 発電パフォーマンス

Power Generation
Performance

確認項目	状態	備考
月次発電量が設計値または前年同月比と大きく乖離していない	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
パワーコンディショナーのエラー履歴を定期的に確認している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
発電モニタリングサービスを利用している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	
ストリング電流の不均一がないか把握している	☐ 適合 ☐ 要確認 ☐ 非該当	

総合評価	☐ 問題なし ☐ 要注意項目あり ☐ 早急な対応が必要
特記事項	