

제3장

화재 대응 조치

1. 화재시 초동대응

(1) 물류창고 화재시 대응요령

- 물류창고 화재시 조치요령과 피난유도·대피방법은 다음을 참조한다.
- 물류창고 화재시 조치요령과 피난유도·대피방법

구분	주요 내용
조치요령	(1) 화재신고 화재 발생장소 및 화재 종류 등 상세하게 설명 (2) 자위소방대 운영 조치요령 ① 팀별 해당 업무 지시 및 통제 ② 초기소화, 화재사실 전파 및 대피 유도 (3) 현장정보 제공(119) 발화장소, 건물구조, 소방시설, 위험요인, 요구조자 등 정확한 정보제공
피난유도 및 대피방법	(1) 소방계획서의 피난계획도를 토대로 1차 수평대피, 2차 수직대피로 피난 유도 (2) 피난 유도 시 화재층에서 직상층 순서로 대피 (3) 대피 시에는 큰 소리로 외치지 말고 가급적 불안감을 느끼지 않도록 차분하고 침착하게 행동 (4) 대피 시 엘리베이터를 이용하지 말고, 반드시 계단을 이용한 지상피난 원칙 (5) 계단을 이용한 피난이 불가하다고 판단한 경우 옥상으로 대피 (6) 피난 시에는 반드시 문을 닫아 화재 확산 방지 (7) 문에 손을 대어 본 후 문밖에 화염이 없다고 판단하면 어깨로 문을 떠받친 다음 문 반대방향으로 고개를 돌리고 숨을 멈춘 후 조심히 비상구나 출입문을 열고 대피 (8) 연기 속을 통과하여 대피할 때는 자세를 낮추고 벽을 따라 대피 (9) 불길 속을 빠져나와야 할 상황이라면 물에 적신 옷, 담요 등을 뒤집어쓰고 피난



[피난안내도 예시]



가까운 발신기를 누르고
화재사실을 전파



코와 입을 막고 낮은 자
세로 이동



이동 시에는 승강기를
사용하지 않고 피난계단
을 사용하여 피난층으로
대피



119에 신속하게 신고

[화재 발생 시 대피방법]

- 평상 시 통로유도등과 피난구유도등의 위치를 알아둔다.



통로유도등

복도나 통로의 바닥으로부터 1m이하의 벽면이나 바
닥에 설치되며, 백색바탕에 녹색 화살표가 그려져
있음



비상 피난구유도등

눈에 잘 보이도록 출입구 상단에 설치되어 있으며,
녹색 바탕에 출입문이 그려져 있음

● 관계자들의 중요 행동 요령은 다음과 같다.

• 관계자들의 중요 행동 요령

	<ul style="list-style-type: none"> - 화재경보장치(발신기)를 작동 - 주변에 화재발생 사실을 전파
	<ul style="list-style-type: none"> - 119 화재신고 - 유관기관, 협력업체 등에 화재사실 전파
	<ul style="list-style-type: none"> - 소화기, 옥내소화전으로 초기소화
	<ul style="list-style-type: none"> - 가까운 비상구를 통해 계단으로 피난 - 물수건으로 입과 코를 막고 낮은 자세로 피난
<p>금지행위</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 화재시 엘리베이터 사용금지(계단이용) - 피난 후 건물로 재진입 금지