KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2021

Kohde: Asunto Oy Mallikylän Esimerkkitie 1 (keksitty kohde)
Rakennusvuosi: 1984. Kerrosala: 1 240 m2. Kolme kerrosta, 18 huoneistoa.
Tarkastuspäivä: 12.5.2021. Tarkastaja: Maija Mallinen (keksitty henkilö).

Rakenteet: Tiilivuorattu betonirunko. Julkisivun saumoissa paikoin halkeamia.
Vesikatto: Bitumikermikate uusittu vuonna 2009, kunto tyydyttävä.
Ikkunat: Alkuperäiset puuikkunat, ulkopuitteissa maalipinnan hilseilyä.

LVI: Käyttövesiputket alkuperäiset kupariputket. Viemärit valurautaa.
Lämmönjakokeskus uusittu vuonna 2012. Ilmanvaihto koneellinen poisto.

Sähkö: Ryhmäkeskukset alkuperäiset. Nousujohdot uusittu vuonna 2015.

Havaitut riskit: Pesuhuoneiden vedeneristys alkuperäinen, kosteusvaurion riski.
Suositukset: Ikkunoiden kunnostus 2022-2024. Käyttövesiputkien kuntotutkimus 2023.