

KẾT LUẬN

Theo dõi nhiệt độ đồng đều phòng kho chính (ngoại trú)
từ ngày 09/12/2020 08:00:33 đến 15/12/2020 23:30:33
đã đo tại 6 vị trí với 12 điểm đo, có các thông số như sau:

Logger Description: Multichannel Thermometer Type: LR-8401-20
Hãng sản xuất: Hioki
Số hiệu chuẩn: VIO.CN5.1394.20. Ngày hết hạn: 31/10/2021

Người thực hiện:

Người kiểm tra:

Vị trí	1	2	3	4	5	6
Min (oC)	24.5	22.11476	22.0144	22.01056	20.00705	22.05118
Max (oC)	29.48	25.97754	25.99165	25.98713	24.99271	26.99194
Trung bình (oC)	27.01	23.98	24.00	23.99	22.46	24.12
Độ lệch chuẩn (oC)	1.49	0.69	0.75	0.80	1.44	0.92

Kết luận: Kho đạt yêu cầu về nhiệt độ theo thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về
"Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc"