

KẾT LUẬN

Theo dõi nhiệt độ đồng đều phòng kho lẻ
từ ngày 17/12/2020 08:00:48 đến 23/12/2020 23:30:48
đã đo tại 6 vị trí với 12 điểm đo, có các thông số như sau:

Logger Description: Multichannel Thermometer Type: LR-8401-20
Hãng sản xuất: Hioki
Số hiệu chuẩn: VIO.CN5.1394.20. Ngày hết hạn: 31/10/2021

Người thực hiện:
Người kiểm tra:

Vị trí	1	2	3	4	5	6
Min (oC)	22.52	22.01412	21.00476	20.00536	22.00948	22.09337
Max (oC)	29.5	25.98726	26.99288	24.98983	26.98818	26.86
Trung bình (oC)	25.99	23.98	24.16	22.45	24.11	24.05
Độ lệch chuẩn (oC)	1.99	0.99	1.53	1.40	0.88	0.84

Kết luận: Kho đạt yêu cầu về nhiệt độ theo thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về
"Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc"