

KẾT LUẬN

Theo dõi nhiệt độ đồng đều phòng kho chính (nội trú)
từ ngày 01/12/2020 08:00:16 đến 07/12/2020 23:30:16
đã đo tại 6 vị trí với 12 điểm đo, có các thông số như sau:

Logger Description: Multichannel Thermometer Type: LR-8401-20
Hãng sản xuất: Hioki
Số hiệu chuẩn: VIO.CN5.1394.20. Ngày hết hạn: 31/10/2021

Người thực hiện:

Người kiểm tra:

Vị trí	1	2	3	4	5	6
Min (oC)	23.5	22.01429	22.0086	22.02734	20.02071	22.42781
Max (oC)	28.49	26.94724	26.93468	26.9384	23.99795	27.96419
Trung bình (oC)	26.02	24.20	24.12	24.15	22.46	24.63
Độ lệch chuẩn (oC)	1.48	1.22	1.10	0.91	0.90	1.12

Kết luận: Kho đạt yêu cầu về nhiệt độ theo thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế về
"Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc"