

TRABAJO FINAL N° 3

ESTACIÓN DE SERVICIO YPF



GRUPO DE TRABAJO

N°22

EQUIPO DE ESTUDIANTES

- *Carina Valeria Lamboglia.*
- *Marianela Soledad Lobo.*
- *Nicolás Menéndez*
- *Priscila Pazos*
- *Iara Micaela Roldán*
- *Tamara Yamila González*

EQUIPO DE DOCENTES

- *José Messina*
- *Sebastián Ezpeleta*
- *Valeria Salvatore*
- *Mariano Suarez*



PLAN DE CONTINGENCIA Y EVACUACIÓN

Procedimientos y responsabilidades de actuación

1. Objetivo

Establecer acciones para un efectivo control de las situaciones de emergencias. Garantizar una evacuación ordenada, rápida y segura ante cualquier situación de emergencia en la estación de servicio, protegiendo la integridad física de todas las personas presentes y asegurando la implementación de medidas de seguridad que resguarden las áreas donde se desarrollan los procesos operativos y administrativos, minimizando riesgos y daños tanto humanos como materiales.

2. Alcance

El presente plan de evacuación se aplica en todas las áreas de la estación de servicio, incluyendo zonas operativas, administrativas y de atención al público.

- **Personas alcanzadas:** Colaboradores, proveedores, clientes y cualquier visitante presente en las instalaciones.
- **Espacios comprendidos:** Áreas de carga y descarga de combustibles, oficinas administrativas, depósitos, tienda, sanitarios, estacionamiento y demás sectores vinculados a la operación.
- **Situaciones contempladas:** Emergencias que impliquen riesgo para la integridad física de las personas o la seguridad de las instalaciones, tales como incendios, explosiones, fugas de combustibles u otros eventos que requieran evacuación inmediata.
- **Limitaciones:** El plan no sustituye las responsabilidades individuales de autoprotección ni las obligaciones legales de la empresa en materia de seguridad e higiene, sino que constituye un procedimiento complementario para la reducción de riesgos.

3. Definiciones

- **Accidente:** Evento adverso que da lugar a lesiones corporales y/o daños materiales y/o ambientales.
- **Alerta:** Situación de atención para que se extremen las precauciones o se incremente la vigilancia de existencia de un potencial riesgo.



- **Emergencia:** Proceso dinámico no rutinario y adverso, que requiere la pronta implementación de medidas para mitigar los riesgos o las consecuencias emergentes del mismo para la vida, la salud, los bienes y/o el ambiente.
- **Evacuación:** Acción de movilizar personas de una instalación hacia una zona segura.

4. Responsabilidades Generales del Plan

El personal de la estación de servicio con funciones asignadas en este Plan de Evacuación está conformado por:

- **Gerencia / Dirección (responsable de emergencia – RAE):**
Tiene la responsabilidad de garantizar el liderazgo visible en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y en la gestión de emergencias. Debe aprobar y mantener vigente el Plan de Evacuación, asegurar la provisión de recursos humanos y materiales, designar reemplazos ante ausencias prolongadas y coordinar con organismos externos (Bomberos, Policía, Defensa Civil). Además, debe evaluar la eficacia del plan luego de cada evento y promover acciones de mejora continua. Es el responsable de emergencia (RAE).
- **Responsable de SST:**
Coordina la aplicación del Plan de Evacuación dentro del sistema de gestión ISO 45001. Supervisa la correcta ejecución de los procedimientos, verifica la capacitación del personal, mantiene actualizados los registros y reportes de desempeño, y gestiona las no conformidades detectadas. Durante la emergencia, debe garantizar la comunicación interna y externa, coordinar con el Encargado de Turno y asistir técnicamente a la Gerencia en la toma de decisiones.
- **Encargado de Turno:**
Actúa como responsable operativo inmediato ante una emergencia. Debe activar las alarmas, organizar al personal de playa y tienda, asegurar el cumplimiento de los procedimientos de evacuación y dirigir la salida ordenada de clientes y proveedores. También debe verificar que las rutas de evacuación estén despejadas, reportar incidentes y coordinar con el responsable de SST y la Gerencia para la evaluación



posterior. En caso de ausencia del responsable de SST, asume la coordinación operativa del plan.

- **Técnico de Mantenimiento (externo):**

Durante la emergencia, en caso de encontrarse realizando tareas en la estación de servicio, deberá detener de forma segura los trabajos en ejecución, asegurar las herramientas y cumplir las indicaciones del responsable de la emergencia. Asimismo, colaborará en la verificación y aislamiento de instalaciones eléctricas, de ventilación o de suministro de combustible que puedan representar un riesgo adicional, aplicando los bloqueos y permisos de trabajo correspondientes. Su función es clave para contribuir a la eliminación de condiciones inseguras y evitar la agravación o propagación de la emergencia.

- **Servicio de Higiene y Seguridad (externo):**

Brinda asesoramiento técnico especializado antes, durante y después de la emergencia. Participa en la revisión del plan, en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en la verificación del cumplimiento normativo. Durante la evacuación, colabora en la coordinación técnica, en la comunicación con organismos externos y en la evaluación posterior del desempeño del sistema, promoviendo la mejora continua.

- **Personal de Playa y Tienda:**

Debe cumplir estrictamente con los procedimientos de trabajo seguro y las instrucciones del Encargado de Turno. Utiliza correctamente los elementos de protección personal (EPP), guía a clientes y proveedores hacia las rutas seguras y colabora en la evacuación ordenada del establecimiento. Además, debe reportar cualquier situación de riesgo observada y participar activamente en las capacitaciones y simulacros de emergencia.

- **Conductores de Cisternas o Carro Tanques (cuando corresponda):** Colaboran en la aplicación de medidas de seguridad específicas durante emergencias relacionadas con carga y descarga de combustibles.

- **Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE):**

El equipo operativo (playero y vendedor) que ejecuta las acciones de campo durante una



emergencia, mientras el REA coordina y toma decisiones estratégicas. Sus funciones son:

- ✓ Activar el sistema de alarma y comunicar la emergencia al REA.
- ✓ Guiar a los empleados y clientes hacia las zonas seguras y puntos de reunión.
- ✓ Verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y señalizadas.
- ✓ Apoyar en el cierre de válvulas, corte de energía y control de fuentes de ignición, si está dentro de sus competencias.
- ✓ Brindar primeros auxilios básicos hasta la llegada de los servicios externos.
- ✓ Registrar observaciones y colaborar en la evaluación posterior del evento o simulacro.

CHEQUEO DE EQUIPOS DE CONTINGENCIA

Control y verificación

Con el fin de garantizar la operatividad y disponibilidad de los equipos destinados a la respuesta en caso de emergencia, se establece el siguiente procedimiento:

- **Equipos para verificar:** Extintores portátiles, sistemas fijos de supresión de incendios, alarmas sonoras y visuales, iluminación de emergencia, botiquines de primeros auxilios, equipos de comunicación, generadores eléctricos y cualquier otro dispositivo crítico para la evacuación segura.
- **Responsables:** El encargado de seguridad y salud ocupacional, junto con personal designado por la administración, serán responsables de coordinar y documentar las inspecciones.
- **Registro:** Cada revisión debe quedar asentada en un formato oficial, indicando fecha, estado del equipo, observaciones y acciones correctivas realizadas.
- **Acciones correctivas:** Corregir de inmediato las anomalías detectadas, garantizando la operatividad de los equipos antes de la siguiente jornada laboral.

1. Frecuencia de revisiones

- **Extintores y sistemas de supresión:** inspección visual mensual y mantenimiento técnico anual.
- **Alarmas y sistemas de comunicación:** prueba funcional mensual.



- **Iluminación de emergencia y generadores eléctricos:** prueba de encendido y autonomía trimestral.
- **Botiquines de primeros auxilios:** verificación de insumos y fechas de vencimiento mensual.
- **Revisión general integral:** auditoría completa de todos los equipos de contingencia semestral.

2. Puesta en marcha plan de evacuación

La activación del Plan de Evacuación se realizará cuando se detecte una situación que comprometa la seguridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente, tales como incendios, fugas de combustibles, explosiones, emanaciones tóxicas o cualquier otro evento que implique riesgo inminente.

a. Condiciones de activación

- Cuando la causa de la emergencia ponga en riesgo la integridad física de los trabajadores, clientes o terceros presentes en la estación.
- Cuando se reciba la orden de evacuación por parte del responsable de Emergencia (RE) o del Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE).
- Cuando se active el sistema de alarma sonora o visual instalado en el establecimiento.

b. Procedimiento de puesta en marcha

1. **Activación del sistema de alarma:** La evacuación se iniciará mediante el accionamiento de los pulsadores de alarma ubicados en puntos estratégicos del área de despacho, tienda y oficinas. En caso de falla del sistema automático, la alarma se comunicará verbalmente o mediante megáfono.
2. **Comunicación inmediata:** El RE notificará al servicio de emergencias y coordinará la intervención de los equipos internos y externos.
3. **Coordinación del personal:** El PAE guiará a los trabajadores y clientes hacia las zonas seguras previamente señalizadas, evitando el tránsito por áreas de riesgo o cercanas a tanques y surtidores.
4. **Corte de suministro:** El personal autorizado procederá al cierre de válvulas de combustible y desconexión de energía eléctrica, siguiendo el protocolo de contingencia.



5. **Reunión en punto de encuentro:** Todos los evacuados deberán dirigirse al punto de reunión designado, donde se realizará el conteo y verificación de personas.
6. **Evaluación posterior:** Una vez controlada la emergencia, el RE registrará el evento, las acciones realizadas y las observaciones para la mejora continua del plan.

3. Frecuencia de simulacros

- Se realizarán dos simulacros anuales de evacuación general, uno programado y otra sorpresa, para evaluar la efectividad del procedimiento y la respuesta del personal.
- Los resultados se documentarán en el registro de seguridad y se implementarán acciones correctivas según corresponda.



PLAN DE EMERGENCIAS

➤ PROCEDIMIENTO: DERRAME DE COMBUSTIBLES

En una estación de servicio YPF, los derrames de hidrocarburos constituyen un riesgo crítico que puede provocar incendios, explosiones, contaminación ambiental y daños a la salud de trabajadores y clientes. Estos incidentes pueden ocurrir durante la descarga de combustibles desde cisternas, el despacho a vehículos, por roturas de líneas o tanques, colisiones con surtidores o fenómenos naturales. La respuesta inmediata y organizada es esencial para minimizar el impacto.

ROLES Y RESPONSABILIDADES ANTES UNA CONTINGENCIA

Encargado de playa – Coordinador de emergencia

- Coordinar la respuesta general ante la emergencia.
- Evaluar el nivel de derrame y definir acciones inmediatas.
- Ordenar la evacuación parcial o total si corresponde.
- Detener la operación de la estación.
- Notificar a Supervisor/SST y organismos externos si es necesario.
- Autorizar el reinicio de actividades.

Playeros – Respuesta operativa

- Detener el despacho de combustible.
- Realizar el corte de la fuente del derrame.
- Ejecutar tareas de contención con materiales absorbentes.
- Delimitar y señalizar el área afectada.
- Mantener el control del área de trabajo y seguridad de clientes.

Administrativos – Comunicación y registro

- Activar comunicaciones internas y externas según corresponda.
- Contactar a Bomberos, mantenimiento o supervisión si es necesario.
- Registrar el incidente (hora, lugar, causa, acciones realizadas).
- Completar el informe de incidente/accidente.



Personal de tienda full – Apoyo operativo

- Colaborar en la evacuación de clientes y control del área de tienda.
- Brindar apoyo logístico a playeros y encargado.
- Asistir en tareas de contención indirecta y orden general.
- Mantener la seguridad dentro del sector tienda.

Mantenimiento (si está presente)

- Interrumpir suministro eléctrico si corresponde.
- Evaluar fallas técnicas en equipos o instalaciones.
- Asistir en la identificación del origen del derrame.

Dirección / Dueños (si están presentes)

- Tomar decisiones estratégicas (cierre total o parcial).
- Autorizar intervención de servicios externos.
- Supervisar la gestión general de la emergencia.

a. Características

- Evacuación total o parcial obligatoria.
- Intervención externa obligatoria.
- Cierre de estación (posible).

ACCIONES GENERALES ANTE UN DERRAME

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Cortar el suministro de combustible.

Suspender inmediatamente la operación que originó el derrame para evitar que continúe la pérdida de producto y reducir el riesgo de propagación.

Responsable: Playero o Encargado de Turno.

2. Identificar el origen del derrame.

Determinar si la pérdida proviene de surtidores, mangueras, válvulas, conexiones, tanques o instalaciones asociadas.

Responsable: Encargado de Turno.



3. Delimitar y señalar el área afectada.

Restringir el acceso de personas y vehículos mediante conos, cintas de peligro o señalización preventiva.

Responsable: PAE.

4. Eliminar fuentes de ignición.

Prohibir fumar, apagar motores cercanos y suspender actividades que puedan generar llamas, calor o chispas.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Notificar al Responsable SST.

Informar la situación para coordinar las acciones de respuesta y determinar la magnitud de la emergencia.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Contener el derrame.

Utilizar arena, tierra, mangas absorbentes, almohadillas o barreras de contención para evitar la expansión del combustible.

Responsable: Playeros y PAE.

7. Proteger drenajes y alcantarillas.

Evitar que el producto alcance cámaras, cunetas o sistemas de desagüe que puedan generar contaminación ambiental.

Responsable: PAE.

8. Evaluar si el derrame puede ser controlado.

Determinar si la situación puede resolverse con los recursos disponibles en la estación.

Responsable: RE y Encargado de Turno.

9. Si el derrame puede ser controlado.

Recuperar el producto derramado y limpiar completamente el área afectada.

Responsable: Playeros.

10. Gestionar los residuos contaminados.

Depositar absorbentes, arena y elementos contaminados en recipientes o bolsas identificadas para residuos con hidrocarburos.

Responsable: Playeros.

11. Verificar condiciones seguras.

Confirmar la ausencia de combustible libre, vapores peligrosos y riesgos de ignición.

Responsable: RE.



12. Registrar el incidente.

Documentar fecha, hora, lugar, causa, personal interviniente y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

13. Si el derrame **No** puede ser controlado.

Activar el Plan de Emergencias, evacuar el sector y solicitar asistencia externa.


Responsable: RE.

14. Solicitar apoyo externo.

Contactar a Bomberos, Policía y organismos competentes.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

FLUJOGRAMA





DERRAME DURANTE EL DESPACHO A VEHICULOS

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Interrumpir inmediatamente el despacho.

Liberar el gatillo de la pistola de carga y suspender el suministro de combustible.

Responsable: Playero.

2. Informar al conductor.

Solicitar que apague el motor y permanezca alejado de cualquier fuente de ignición.

Responsable: Playero.

3. Verificar la magnitud del derrame.

Evaluar si se trata de un derrame menor o si requiere activar procedimientos de emergencia.

Responsable: Encargado de Turno.

4. Delimitar el sector.

Evitar el ingreso de clientes y vehículos a la zona afectada.

Responsable: PAE.

5. Aplicar material absorbente.

Utilizar arena o absorbentes específicos para hidrocarburos.

Responsable: Playero.

6. Retirar el vehículo cuando sea seguro hacerlo.

Una vez controlado el derrame, desplazar el vehículo fuera del área afectada.

Responsable: Conductor y Playero.

7. Recuperar el material contaminado.

Recolectar absorbentes y residuos en recipientes identificados.

Responsable: Playero.

8. Verificar condiciones seguras.

Comprobar que no existan restos de combustible ni riesgos de ignición.

Responsable: Encargado de Turno.



9. Registrar el incidente.

Documentar el evento para análisis posterior.

Responsable: RE.


10. Si el derrame supera la capacidad de control.

Activar el Plan de Emergencias y solicitar asistencia externa.

Responsable: RE.

FLUJOGRAMA

DURANTE



LA

DESCARGAR DE CISTERNA

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Suspender inmediatamente la descarga.

Cerrar válvulas y detener la transferencia de combustible.

Responsable: Chofer de Cisterna y Encargado de Turno.



2. Identificar el punto de fuga.

Verificar si la pérdida proviene del camión, mangueras, conexiones o tanque receptor.

Responsable: Chofer y Encargado de Turno.

3. Delimitar el área.

Restringir el acceso al sector afectado.

Responsable: PAE.

4. Eliminar fuentes de ignición.

Suspender operaciones y evitar cualquier actividad que genere chispas o llamas.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Contener el derrame.

Utilizar arena, absorbentes y barreras de contención.

Responsable: PAE.

6. Proteger drenajes y cámaras.

Evitar contaminación ambiental y propagación del combustible.

Responsable: PAE.

7. Evaluar la magnitud del incidente.

Determinar si puede controlarse con recursos propios.

Responsable: RE.

8. Si el derrame es controlable.

Recuperar el producto y limpiar completamente el área.

Responsable: Personal Operativo.

9. Gestionar residuos contaminados.

Disponer los materiales absorbentes en recipientes identificados para residuos peligrosos.

Responsable: Personal Operativo.

10. Si el derrame no es controlable.

Evacuar la estación y activar el Plan de Emergencias.

Responsable: RE.



11. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos, Policía y organismos ambientales si corresponde.


Responsable: RE.

12. Registrar el incidente.

Documentar causas, daños y acciones correctivas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA





➤ PROCEDIMIENTO: INCENDIOS

Un inicio de incendio debe ser controlado en los primeros segundos de su aparición, utilizando los equipos disponibles y el entrenamiento del personal. La detección puede realizarse mediante vigilancia directa de las operaciones o a través de sistemas automáticos (detectores de humo, calor o luz) que activan alarmas y permiten iniciar la respuesta inmediata o la evacuación de las áreas críticas.

Es fundamental que el personal comprenda que no debe arriesgar su integridad ni la de terceros en situaciones que superen la capacidad de control inicial, siendo indispensable la intervención de bomberos y organismos especializados.

Causas frecuentes de incendios

- Vehículos con el motor encendido durante el abastecimiento.
- Uso de cigarrillos, fósforos o encendedores en áreas de carga y despacho.
- Chispas por cortocircuitos o herramientas de corte, soldadura o esmeriles.
- Cámaras recuperadoras con residuos de combustible.
- Múltiples de escape de vehículos a alta temperatura.

INCENDIO

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Mantener la calma y evaluar la situación.

Identificar el foco de incendio y determinar si existe riesgo inmediato para las personas.

Responsable: Todo el personal.

2. Suspender las operaciones.

Detener actividades de despacho, descarga o mantenimiento.

Responsable: Encargado de Turno.

3. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar el corte únicamente si las condiciones permiten hacerlo de forma segura.

Responsable: Encargado de Turno.



4. Informar al Responsable de Emergencia.

Comunicar la situación para coordinar la respuesta.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si puede extinguirse utilizando los equipos disponibles.

Responsable: RE.

6. Si el incendio es controlable.

Utilizar el extintor adecuado manteniendo siempre una vía de escape segura.

Responsable: Personal capacitado.

7. Verificar si el fuego fue extinguido completamente.

Controlar posibles reigniciones o focos ocultos.

Responsable: RE.

8. Si el incendio fue controlado.

Mantener aislada el área hasta verificar condiciones seguras.

Responsable: RE.

9. Si el incendio No puede ser controlado.

Activar la evacuación inmediata de la estación.

Responsable: RE.

10. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos, Policía y servicios de emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

11. Dirigir a las personas al punto de encuentro.

Realizar el conteo de personal, clientes y visitantes.

Responsable: PAE.

12. Registrar el incidente.

Documentar daños, causas y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

Conducta en caso de incendio




- **Conocer** previamente las vías de evacuación y zonas seguras.
- **Evacuar** de manera ordenada, evitando correr o generar pánico.
- **Ayudar** a clientes y personas con movilidad reducida.
- Si la ropa de una persona se prende fuego, debe tirarse al suelo y rodar hasta sofocar las llamas.
- Nunca regresar al área afectada una vez evacuado.

Medidas preventivas

- **Mantener** orden y limpieza en todas las áreas.
- **Asegurar** que las vías de evacuación y equipos de extinción estén libres de obstáculos y correctamente señalizados.
- **Cumplir** estrictamente los procedimientos de descarga de cisternas.
- **Reportar** instalaciones eléctricas defectuosas o reparaciones provisionales.
- **Desenergizar** equipos eléctricos y de suministro antes de abandonar el puesto de trabajo.



FLUJOGRAMA



INCENDIO DURANTE DESPACHO A VEHÍCULOS

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Detectar el incendio.

Identificar la presencia de llamas, humo o combustión en el vehículo, surtidor o zona de carga.

Responsable: Playero.

2. Interrumpir inmediatamente el despacho.

Cerrar el paso de combustible sin retirar la pistola del tanque para evitar derrames adicionales.

Responsable: Playero.



3. Evacuar a los ocupantes del vehículo.

Solicitar que se alejen de manera ordenada y se dirijan a una zona segura.

Responsable: Playero y PAE.

4. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si el foco ígneo puede ser extinguido utilizando los extintores disponibles.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Si el incendio es controlable.

Aplicar dos extintores en forma simultánea sobre la base de las llamas, manteniendo siempre una vía de escape segura.

Responsable: Personal capacitado.

6. Verificar la extinción completa.

Controlar que no existan focos residuales o riesgo de reignición.

Responsable: Encargado de Turno.

7. Si el incendio no es controlable.

Activar inmediatamente el Plan de Emergencias y ordenar la evacuación del sector.

Responsable: RE.

8. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos y Policía informando la ubicación exacta y características de la emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

9. Realizar el conteo de personas.

Verificar que trabajadores, clientes y visitantes hayan evacuado correctamente.

Responsable: PAE.

10. Registrar el incidente.

Documentar el evento, daños producidos y acciones implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.


Incendio durante despacho a vehículos

- No mover el vehículo.



- Cerrar el paso de combustible del surtidor sin retirar la pistola del tanque.
- Sofocar el fuego de inmediato con dos extintores en forma simultánea (menos de 10 segundos).
- Evacuar a los ocupantes del vehículo.
- Aislar el área en un radio de 15 metros, despejando personas y vehículos.

FLUJOGRAMA





INCENDIO DURANTE DESCARGA DE CISTERNAS

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Detectar el incendio.

Identificar la presencia de fuego en el camión cisterna, conexiones, mangueras o sector de descarga.

Responsable: Chofer y Personal Operativo.

2. Suspender inmediatamente la descarga.

Cerrar válvulas de emergencia y detener la transferencia de combustible.

Responsable: Chofer de Cisterna.

3. Mantener inmovilizado el camión.

No mover la unidad mientras existan riesgos asociados a la emergencia.

Responsable: Chofer.

4. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar el procedimiento únicamente si las condiciones permiten hacerlo de forma segura.

Responsable: Encargado de Turno.

5. Evaluar si el incendio es controlable.

Determinar si puede extinguirse utilizando los recursos disponibles.

Responsable: RE.

6. Si el incendio es controlable.

Aplicar extintores sobre la base del fuego en forma coordinada entre personal capacitado y chofer.

Responsable: Personal capacitado.

7. Verificar la extinción total.

Controlar posibles reigniciones y puntos calientes.

Responsable: RE.



8. Si el incendio no es controlable.

Activar la evacuación total de la estación.

Responsable: RE.

9. Solicitar asistencia externa.

Contactar a Bomberos, Policía y organismos de emergencia.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

10. Realizar el conteo de personas.

Verificar que todo el personal, clientes y proveedores hayan evacuado correctamente.

Responsable: PAE.

11. Registrar el incidente.

Documentar causas, daños y acciones implementadas.


Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

Incendio durante descarga de cisternas

- Si el fuego se origina en la línea de carga, el Supervisor y el chofer deben actuar con extintores en forma simultánea.
- Suspender la descarga: el fuego en ventilaciones se extinguirá automáticamente.
- Solicitar de inmediato la presencia de Bomberos y el cierre de calles cercanas.
- Alertar a vecinos para que corten energía eléctrica y gas en sus viviendas.
- El camión no debe moverse; el chofer cerrará válvulas de corte rápido.
- Cortar la energía eléctrica desde el tablero general.
- Bomberos deben actuar con polvo químico o espuma, nunca con agua (excepto para refrigerar).



FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: EXPLOSIONES

Representan un riesgo extremo, ya que pueden provocar incendios de gran magnitud, daños estructurales y contaminación tóxica. Por ello, es fundamental contar con medidas preventivas estrictas y procedimientos claros de actuación inmediata.



Medidas Preventivas

- Utilizar únicamente equipos electrónicos certificados como intrínsecamente seguros (anti - explosiones).
- Segregar y manipular las cargas según su clasificación y peligrosidad.
- Prohibir fumar en áreas de descarga y abastecimiento de combustible.
- Mantener en condiciones óptimas los extintores y equipos de protección contra incendios.
- Asegurar el suministro de agua en hidrantes cercanos y mantenerlos libres de obstáculos.
- Evitar el estacionamiento de vehículos o equipos cerca de hidrantes y zonas críticas.
- Garantizar señalización adecuada en todas las áreas de riesgo.
- Capacitar de manera constante al personal en prevención y respuesta a explosiones.
- Minimizar la posibilidad de derrames de producto, ya que pueden ser detonantes de un evento mayor.

EXPLOSIÓN

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Detectar la explosión.

Identificar daños estructurales, presencia de fuego, humo, fugas o personas lesionadas.

Responsable: Todo el personal.

2. Activar la alarma de emergencia.

Informar inmediatamente al Responsable de Emergencia y alertar a todo el personal.

Responsable: Encargado de Turno.

3. Evacuar inmediatamente las instalaciones.

Dirigir a trabajadores, clientes y proveedores hacia el punto de encuentro establecido.

Responsable: PAE.

4. Aislar el área afectada.

Impedir el ingreso de personas no autorizadas y establecer un perímetro de seguridad.

Responsable: RE.



5. Cortar energía eléctrica y suministro de combustible.

Realizar esta acción únicamente si no representa riesgo para quien la ejecuta.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Solicitar asistencia externa.

Contactar de inmediato a Bomberos, Policía, Defensa Civil y Emergencias Médicas.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

7. Asistir a los lesionados.

Brindar primeros auxilios únicamente cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Responsable: Personal capacitado.

8. Mantener el área aislada.

Esperar la intervención de los organismos externos y evitar el reingreso a las instalaciones.

Responsable: RE.

9. Evaluar daños.

Inspeccionar estructuras, equipos e instalaciones una vez controlada la emergencia.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

10. Registrar el incidente.


Documentar las causas, consecuencias y acciones correctivas implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA

YPF | Sistema SST
Grupo 22 - UTN BA
**Procedimiento de actuación ante una
Explosion**





➤ PROCEDIMIENTO: ACCIDENTE POR ATROPELLAMIENTO O COLISION VEHICULAR

En una estación de servicio, la circulación constante de vehículos livianos, motocicletas, camiones de abastecimiento y maquinaria de apoyo genera el riesgo de atropellamientos, choques o atrapamientos de personas. Estos incidentes pueden ocurrir durante las maniobras de ingreso y egreso, el estacionamiento en las islas de carga, las tareas de descarga de combustible o por distracciones de conductores y peatones dentro del establecimiento. La respuesta rápida y coordinada es fundamental para proteger la vida de las personas involucradas y evitar consecuencias mayores.

ACCIDENTE VEHICULAR / ATROPELLAMIENTO

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Detener la circulación de vehículos.

Suspender el tránsito en el sector afectado para evitar nuevos incidentes.

Responsable: Personal presente.

2. Señalizar y asegurar el área.

Delimitar la zona mediante conos, cintas o barreras de seguridad.

Responsable: PAE.

3. Evaluar el estado de la persona lesionada.

Verificar nivel de conciencia, respiración y posibles lesiones visibles.

Responsable: Personal capacitado.

4. No movilizar al lesionado.

Evitar mover a la víctima salvo que exista riesgo inminente para su integridad.

Responsable: Todo el personal.

5. Solicitar asistencia médica.

Contactar inmediatamente al servicio de emergencias médicas.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

6. Brindar primeros auxilios.

Aplicar únicamente las maniobras para las cuales se encuentre capacitado el personal.

Responsable: Personal capacitado.



7. Mantener alejados a terceros.

Evitar la acumulación de personas en el lugar del incidente.

Responsable: PAE.

8. Preservar la escena.

No modificar el lugar del accidente salvo por razones de seguridad.

Responsable: RE.

9. Notificar al Responsable SST.

Informar el incidente para coordinar las acciones posteriores.


Responsable: Encargado de Turno.

10. Registrar el evento.

Documentar causas, daños y acciones implementadas.


Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA





FLUJOGRAMA




Colisión de un vehículo contra surtidores o instalaciones

En caso de impacto contra surtidores, columnas u otras estructuras:

1. Suspender inmediatamente las operaciones de despacho de combustible.
2. Accionar el sistema de parada de emergencia si existe riesgo de fuga de combustible.
3. Evacuar preventivamente el sector afectado.
4. Verificar la existencia de derrames, fugas o daños en instalaciones eléctricas.
5. Contener cualquier derrame de acuerdo con el procedimiento específico de derrames de combustible.
6. Solicitar la intervención de Bomberos si existe riesgo de incendio o explosión.
7. No reanudar las operaciones hasta que se confirme que las instalaciones son seguras.



FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: ROBO O INTENTO DE ROBO

En una estación de servicio YPF, la manipulación de dinero en efectivo, la atención permanente al público y la operación durante horarios nocturnos pueden exponer al personal a situaciones de robo o intento de robo. Estos eventos representan un riesgo para la integridad física y psicológica de trabajadores y clientes, pudiendo derivar en lesiones, amenazas o situaciones de violencia. La actuación serena y coordinada es fundamental para proteger a las personas y minimizar las consecuencias del incidente.

ROBO O INTENTO DE ROBO

Procedimiento de Respuesta Inmediata



1. Mantener la calma.

Priorizar la integridad física de las personas por sobre los bienes materiales.

Responsable: Todo el personal.

2. Evitar confrontaciones.

No discutir, resistirse ni intentar detener a los agresores.

Responsable: Todo el personal.

3. Cumplir las instrucciones del delincuente.

Actuar con tranquilidad para evitar reacciones violentas.

Responsable: Personal involucrado.

4. Observar detalles relevantes.

Intentar memorizar características físicas, vestimenta, cantidad de involucrados y medios de transporte utilizados, sin exponerse al riesgo.

Responsable: Personal presente.

5. Activar sistemas de alarma cuando sea seguro.

Dar aviso a las fuerzas de seguridad únicamente cuando no exista riesgo para las personas.

Responsable: Encargado de Turno.

6. Una vez finalizado el incidente.

Verificar si existen personas lesionadas y solicitar asistencia médica si corresponde.

Responsable: Encargado de Turno.

7. Comunicar el hecho a la Policía.

Brindar información precisa sobre lo ocurrido.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

8. Preservar evidencias.

Resguardar grabaciones de cámaras y evitar modificar la escena.

Responsable: RE.

9. Brindar contención al personal afectado.

Acompañar a los trabajadores que hayan sufrido situaciones de violencia o estrés.

Responsable: Gerencia y RE.




10. Registrar el incidente.

Documentar los hechos y colaborar con la investigación correspondiente.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: EMERGENCIA DE SALUD

Una atención rápida y adecuada es fundamental para reducir complicaciones y salvar vidas.

Medidas Preventivas

- **Capacitación en primeros auxilios:** Entrenar al personal en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores.



- **Botiquín completo:** Mantener un botiquín actualizado y accesible en todo momento.
- **Equipo de emergencia:** Contar con desfibrilador externo automático (DEA).
- **Protocolos claros:** difundir procedimientos básicos de atención inmediata.
- **Comunicación rápida:** Tener a la vista números de emergencias médicas y ambulancias.

EMERGENCIA DE SALUD

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Detectar la emergencia.

Identificar situaciones como desmayos, traumatismos, quemaduras, convulsiones o paros cardiorrespiratorios.

Responsable: Todo el personal.

2. Informar al Encargado de Turno.

Comunicar inmediatamente la situación observada.

Responsable: Personal presente.

3. Evaluar el estado del afectado.

Verificar nivel de conciencia, respiración y signos vitales visibles.

Responsable: Personal capacitado.

4. Solicitar asistencia médica.

Contactar al servicio de emergencias y brindar información clara sobre la situación.

Responsable: RE o Encargado de Turno.

5. Aplicar primeros auxilios.

Realizar únicamente las maniobras para las cuales el personal se encuentre entrenado.

Responsable: Personal capacitado.



6. Utilizar DEA si corresponde.

Aplicar el desfibrilador externo automático siguiendo las instrucciones del equipo.

Responsable: Personal capacitado.

7. Mantener acompañada a la persona afectada.

Brindar contención y monitorear su estado hasta la llegada de los profesionales.

Responsable: Personal capacitado.

8. Facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Guiar a la ambulancia hasta el lugar del incidente.


Responsable: PAE.

9. Registrar el evento.

Documentar la emergencia y las acciones realizadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: FENOMENO NATURAL

Fenómenos como tormentas eléctricas, inundaciones o terremotos pueden generar daños graves en instalaciones y poner en riesgo la seguridad de las personas.

Medidas Preventivas

- **Monitoreo climático:** Revisar pronósticos y alertas meteorológicas oficiales.
- **Infraestructura segura:** Mantener estructuras reforzadas y libres de riesgos de caída.



- **Sistemas de drenaje:** Asegurar que estén limpios y operativos para evitar inundaciones.
- **Plan de refugio:** Definir zonas seguras dentro o fuera de la estación.
- **Capacitación:** Entrenar al personal en protocolos de evacuación y refugio.

FENÓMENO NATURAL

Procedimiento de Respuesta Inmediata

10. Detectar el fenómeno natural.

Identificar situaciones como inundaciones, vientos extremos, granizo intenso o actividad eléctrica severa.

Responsable: Todo el personal.

11. Informar al Responsable de Emergencia.

Comunicar inmediatamente la situación detectada.

Responsable: Personal presente.

12. Evaluar el tipo de evento.

Determinar los riesgos asociados para las personas, instalaciones y operaciones.

Responsable: RE y Encargado de Turno.

13. Aplicar medidas específicas según el fenómeno.

14. Inundación:

Suspender operaciones críticas, proteger instalaciones eléctricas y verificar drenajes.

15. Vientos extremos:

Asegurar cartelería, mobiliario y elementos susceptibles de desprenderse.

16. Granizo intenso:

Resguardar a trabajadores y clientes en sectores cubiertos y seguros.



17. Actividad eléctrica extrema:

Suspender trabajos al aire libre, descargas de cisternas y tareas sobre instalaciones eléctricas.

18. Evaluar la necesidad de evacuación.

Determinar si existen riesgos para las personas o para la integridad de las instalaciones.

Responsable: RE.

19. Si existe riesgo.

Ordenar la evacuación parcial o total según corresponda.

Responsable: RE.

20. Solicitar asistencia externa si es necesario.

Contactar a Defensa Civil, Bomberos u organismos competentes.

Responsable: RE.

21. Inspeccionar las instalaciones.

Verificar daños estructurales, eléctricos o ambientales una vez finalizado el evento.

Responsable: RE y Mantenimiento.

22. Autorizar el retorno a las actividades.

Confirmar que las condiciones son seguras antes de reiniciar operaciones.

Responsable: RE.


23. Registrar el evento.

Documentar daños, acciones realizadas y medidas preventivas futuras.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: FUGAS DE GNC / GAS

En una estación de servicio que trabaja con GNC, puede ocurrir una situación peligrosa: una fuga de gas. El gas es inflamable y puede causar explosiones, incendios o intoxicaciones si no



actuamos rápido y de manera ordenada. El objetivo es cuidar la vida y la salud de todos, reducir daños en las instalaciones y evitar riesgos para el barrio.

Medidas preventivas

- **Inspección periódica:** Revisar de forma constante cañerías, válvulas y conexiones.
- **Mantenimiento preventivo:** Aplicar controles regulares a compresores, surtidores y sistemas eléctricos.
- **Sistemas de detección:** Instalar sensores de gas y alarmas automáticas.
- **Capacitación:** Entrenar al personal en detección, evacuación y uso de válvulas de emergencia.
- **Control de ignición:** Mantener las áreas libres de fuentes de ignición (cigarrillos, chispas, celulares).
- **Señalización:** Colocar carteles visibles de rutas de evacuación y prohibición de fumar.
- **Prácticas:** Realizar simulacros de emergencia periódicos.

FUGA DE GNC / GAS

Procedimiento de Respuesta Inmediata

- **Detectar la fuga.**
Identificar olor a gas, silbidos, caída de presión o activación de sensores de detección.
Responsable: Todo el personal.
- **Informar inmediatamente al Encargado de Turno.**
Comunicar la ubicación de la fuga y cualquier condición insegura observada.
Responsable: Personal que detecta la situación.
- **Activar la alarma de emergencia.**
Alertar al personal y clientes para iniciar las acciones de respuesta.
Responsable: RE o Encargado de Turno.



- **Cortar el suministro de gas.**
Cerrar las válvulas de emergencia para detener la liberación de producto.
Responsable: Encargado de Turno.
- **Cortar la energía eléctrica del sector afectado.**
Evitar la generación de chispas o fuentes de ignición.
Responsable: Encargado de Turno.
- **Delimitar y aislar el área.**
Restringir el acceso de personas y vehículos a la zona comprometida.
Responsable: PAE.
- **Evaluar si la fuga puede ser controlada.**
Determinar si la situación puede resolverse con recursos internos sin poner en riesgo al personal.
Responsable: RE.
- **Si la fuga puede ser controlada.**
Verificar la estanqueidad del sistema y monitorear la atmósfera hasta confirmar condiciones seguras.
Responsable: Personal autorizado.
- **Si la fuga no puede ser controlada.**
Activar la evacuación total de la estación.
Responsable: RE.
- **Solicitar asistencia externa.**
Contactar a Bomberos, Defensa Civil, Emergencias Médicas y a la empresa proveedora de GNC.
Responsable: RE o Encargado de Turno.
- **Verificar condiciones seguras.**
Confirmar la ausencia de gas antes de reanudar las actividades.
Responsable: RE.




- **Registrar el incidente.**

Documentar causas, acciones realizadas y medidas correctivas implementadas.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.

FLUJOGRAMA



➤ PROCEDIMIENTO: EVACUACIÓN

La evacuación constituye una medida de protección destinada a preservar la integridad física de trabajadores, clientes, proveedores y visitantes ante situaciones que representen un riesgo para la vida, la salud o las instalaciones. Puede ser requerida ante incendios, explosiones, fugas de combustible o GNC, fenómenos naturales, derrames de gran magnitud u otras emergencias que comprometan la seguridad de las personas.



El objetivo de este procedimiento es garantizar una salida rápida, ordenada y segura hacia el punto de encuentro establecido, evitando situaciones de pánico, lesiones o exposiciones innecesarias al riesgo.

Medidas preventivas

- **Mantener** permanentemente despejadas las rutas de evacuación, salidas de emergencia y accesos al punto de encuentro.
- **Verificar** periódicamente el estado de la señalización de emergencia, iluminación autónoma y planos de evacuación.
- **Capacitar** al personal sobre las rutas de evacuación, responsabilidades asignadas y procedimientos de emergencia.
- **Realizar** simulacros de evacuación de manera periódica para evaluar los tiempos de respuesta y detectar oportunidades de mejora.
- **Informar** a contratistas, proveedores y personal externo sobre las medidas de evacuación vigentes durante su permanencia en la estación.
- **Mantener** operativos los sistemas de alarma sonora y los medios de comunicación de emergencia.
- **Designar y capacitar** al Personal de Apoyo a la Emergencia (PAE) para asistir en la evacuación de trabajadores, clientes y personas con movilidad reducida.
- **Verificar** periódicamente que el punto de encuentro permanezca accesible y libre de obstáculos.

EVACUACIÓN

Procedimiento de Respuesta Inmediata

1. Activar la alarma de evacuación.

Comunicar la necesidad de evacuar mediante los sistemas establecidos.

Responsable: RE o Encargado de Turno.



2. Suspender las actividades.

Interrumpir las tareas en ejecución y asegurar los equipos cuando sea posible.

Responsable: Todo el personal.

3. Mantener la calma.

Evitar correr, empujar o generar situaciones de pánico.

Responsable: Todo el personal.

4. Dirigirse a la salida más cercana.

Seguir las rutas de evacuación señalizadas.

Responsable: Todo el personal.

5. Guiar a clientes y visitantes.

Asistir especialmente a personas con movilidad reducida o que desconozcan las instalaciones.

Responsable: PAE.

6. Llegar al punto de encuentro.

Concentrarse en el lugar previamente definido por la organización.

Responsable: Todo el personal.

7. Realizar el conteo de personas.

Verificar que todas las personas hayan evacuado correctamente.

Responsable: RE y PAE.

8. Informar novedades.

Comunicar la existencia de lesionados o personas faltantes.

Responsable: RE.

9. Esperar autorización de reingreso.

No regresar a las instalaciones hasta recibir la autorización correspondiente.

Responsable: Todo el personal.


10. Registrar el evento.

Documentar observaciones y oportunidades de mejora.

Responsable: RE y Servicio de Higiene y Seguridad.



FLUJOGRAMA



➤ Números de Emergencia


CONTACTOS DE EMERGENCIA		
ORGANISMO / SERVICIO		TELÉFONO
	HOSPITAL / EMERGENCIAS MÉDICAS	107
	POLICÍA	911
	BOMBEROS	100
	DEFENSA CIVIL	103
	EMERGENCIAS YPF	0800 999 6929



Plano de Evacuación



PLANO DE EVACUACIÓN - LEY 5920/17
YPF SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS
AV. PRES. JUAN DOMINGO PERON 1999



Contactos de Emergencia	
Asesor	811
Fuego	911
Emergencia	107
Defensa Civil	103
Emergencia YPF	0800 999 0029
Responsabilidades	
Cargo	Actividad
Operador Emergencia	Dar alerta al cuadro de emergencia Seguir todo el procedimiento de emergencia
Mayora	Corte automático de gas Corte automático de electricidad Buscar agua de incendio en proximidad Llamada al 911 y 107 Operar extinguidores cercanos de área Mantener la calma y la seguridad Controlar la evacuación de los vehículos Mantener el acceso de emergencia y salida
El operador en tiempo, antes de llamar al Operador	

REFERENCIAS	
Salida de emergencia	VER
Corte de Gas de Fuego	VER
Repositorio de salidas (ver en plano)	VER
Punto de encuentro	VER
Salida de emergencia a la calle	VER
Extintor Fuego ABC	VER
Extintor Fuego ABC - CARGO	VER
Botiquín Primeros Auxilios	VER
Detector de Fuego	VER
Corte General de Gas	VER
Tablero Eléctrico Sec.	VER
Tablero Eléctrico Gen.	VER

