

3. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)

Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – Estación de Servicio YPF – Fecha: 07/05/2026

V

ACTIVIDAD	PELIGRO	CONSECUENCIA	RRLL	A	EVALUACION DE RIESGO - Inicial						Jerarquia de control	CONTROL OPERACIONAL ACTUAL	EVALUACION DE RIESGO - Residual						ACCIONES FUTURAS
					P	G	R	N	R	P			G	R	N				
Atención y carga de combustible en playa	Derrame de combustibles . Incendio o explosión por fuentes de ignición existente.	Quemaduras graves o muerte ocasionadas por incendio o explosión debido a la presencia de fuentes de ignición.	Ley 24487 Ley 19587 Dec 35179 - Cap 18 Dec 240763	R	2	3	6	RC		3 4 5		Corte automático: Dispositivos que detienen de inmediato el flujo de combustible ante una emergencia. Mantenimiento de surtidores: Equipos en buen estado para evitar fugas, derrames y fallas mecánicas. Disponibilidad de extintores portátiles adecuados al tipo de fuego, correctamente ubicados, señalizados y accesibles. Capacitación del personal: Entrenamiento en protocolos de respuesta rápida, simuladores de derrames y primeros auxilios. Procedimientos de carga segura: Normas claras para la operación, señalización adecuada (prohibición del uso de celulares y de fumar en el recinto) . Gestión de derrames: Limpieza inmediata con material absorbente, sistemas de drenaje adecuados y registros de incidentes. Kit antiderrames: Disponibilidad permanente en la isla de carga para atender emergencias. Equipos de protección personal: Uso obligatorio de guantes de nitrilo y calzado de seguridad antiderrizante y antiestático.	1	3	3	RM		Verificar periódicamente el estado, carga y ubicación de los extintores. Capacitar al personal en su uso. Reforzar las capacitaciones periódicas. Implementar controles programados de equipos. Verificar el funcionamiento de los sistemas de corte automático. Inspeccionar el estado de las mangueras. Observar si se cumplen los procedimientos. Implementar checklist diario de inspección de surtidores. Contratar uso correcto de EPP.	
	Exposición a vapores inflamables-toxicos (combustibles derivados del petróleo)	Intoxicación e irritación respiratoria de manera inmediata, afectando las vías aéreas y la capacidad pulmonar. A largo plazo, existe el riesgo de desarrollar cáncer debido a la acumulación de sustancias tóxicas en el organismo.	Res SRT 861/15 (Protocolo de Medición de Contaminantes Químicos en el Aire) Resolución 265/03 (Valores límites de exposición)	R	2	3	6	RC		2,3 4 5		Mediciones periódicas de derivados del benceno, tolueno, xilenceno y xileno en áreas. Controles de Ingeniería (Aislamiento), mediante la implementación de sistemas de extracción de vapores tóxicos durante la descarga de los grandes de combustible y durante la carga de clientes (mediante scrubber). Controles administrativos (procedimiento de trabajo), mediante la implementación de un sistema de rotación o turnos de personal. Implementar controles médicos periódicos de orina y sangre para cuantificar presencia de derivados de hidrocarburos aromáticos.	1	3	3	RM		Optimizar el control de las mediciones periódicas de exposición a vapores de hidrocarburos . Documentar protocolos ante síntomas (mareos, náuseas). Reforzar capacitación en riesgos por inhalación de vapores de hidrocarburos y medidas preventivas.	
	Atropellamiento por vehículos en movimiento (clientes).	Lesiones graves por atropellamiento o aplastamiento (fracturas, politraumatismos), con posibilidad de incapacidad permanente, parcial o total, o muerte.	Ley 24.448 (Tránsito)	R	2	3	6	RC		3 4 5		Delimitación de áreas (áreas de zona de carga y circulación). Protocolos de ingreso y salida ordenados de vehículos. Señalización de circulación. Capacitaciones al personal. Ropa de alta visibilidad (Norma ISO 20471)	1	3	3	RM		Verificar el estado y cumplimiento de las señalizaciones. Mantener actualizada la señalización ante cambios en las áreas. Monitorear el cumplimiento de las normas de circulación internas. Controlar el uso de uniformes de alta visibilidad (con bandas reflectivas)	
	Electricidad/ Estática	Ignición (incendio/ explosión).	Verificación de puesta a tierra según Resolución SRT 900/2015 y normativa IRAM 2281 / AEA 90364.	R	2	3	6	RC		3 4 5		Puesta a tierra de equipos e instalaciones para evitar acumulación de cargas eléctricas. Conexión equipotencial entre equipos y recipientes. Uso de mangueras conductoras o disipativas en operaciones de carga/descarga. Procedimientos seguros de carga/descarga. Disponibilidad de extintores portátiles adecuados al tipo de fuego, correctamente ubicados, señalizados y accesibles. Capacitación del personal en protocolos de emergencia en caso de chispas o incendios. Prohibición de fuentes de ignición en áreas clasificadas. Uso de calzado de seguridad dieléctrico.	1	3	3	RM		Implementar verificaciones periódicas de continuidad eléctrica en sistemas de puesta a tierra y conexión equipotencial. Reforzar inspecciones programadas de mangueras conductoras/disipativas y sus conexiones. Establecer registros de control y mantenimiento preventivo de sistemas antiestáticos. Verificar periódicamente el estado, carga y ubicación de los extintores. Capacitar al personal en su uso. Reforzar capacitaciones periódicas del personal en atmósferas explosivas y control de electricidad estática. Incrementar supervisión del cumplimiento de procedimientos de carga/descarga segura. Evaluar la incorporación de dispositivos de monitoreo de puesta a tierra.	
	Posturas forzadas.	Lesiones y/o dolencias musculoesqueléticas con posible evolución de trastornos leves a moderados	Res. SRT 886/15 (ergonomía)	R	2	2	4	RM		3 4 5		Diseño ergonómico del puesto de trabajo, con surtidores y mangueras que reducen sobreesfuerzos y esfuerzo postural. Uso de mangueras livianas y sistemas de retracción que disminuyen la carga física durante el despacho. Capacitación del personal en posturas correctas y manipulación segura durante el despacho de combustible. Implementación de pausas activas durante la jornada laboral para disminuir la fatiga muscular. Uso de calzado de seguridad para mejorar la estabilidad y reducir riesgos asociados a la tarea.	1	2	2	RT		Implementar pausas activas estructuradas durante la jornada laboral para disminuir la fatiga muscular acumulada. Reforzar la supervisión del cumplimiento de posturas seguras durante la atención en surtidores. Evaluar mejoras adicionales en el diseño de puesto de trabajo para reducir posturas forzadas. Realizar evaluaciones ergonómicas del puesto para detectar desviaciones y oportunidades de mejoras. Incrementar la frecuencia de capacitaciones en ergonomía aplicada y prevención de trastornos musculoesqueléticos.	
	Fuga de gas GNC	Incendio y/o explosión por acumulación de gas inflamable, con consecuencias como quemaduras graves, lesiones múltiples y/o muerte.	Decreto 351/79, Cap 18. Normas ENARGAS (NAG 416 y NAG 420)	R	2	3	6	RC		3 4 5		Control de la obvia y habilitación del vehículo antes de la carga. Válvulas de seguridad y corte automático del sistema. Conexiones y acoples normalizados y en buen estado. Sistemas de corte de emergencia en isla de carga. Disponibilidad de extintores portátiles adecuados al tipo de fuego, correctamente ubicados, señalizados y accesibles. Capacitación obligatoria en manejo seguro de GNC. Ropa de trabajo de algodón o antiestático. Calzado de seguridad antiderrizante y antiestático	1	3	3	RM		Controlar el estado de mangueras, acoples y conexiones flexibles, asegurando su integridad y ausencia de pérdidas. Supervisar el cumplimiento estricto de los procedimientos operativos de carga de GNC. Implementar inspecciones y controles periódicos del sistema de GNC, incluyendo conexiones, surtidores, válvulas y carterías. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de gas y corte automático (ESD). Verificar periódicamente el estado, carga y ubicación de los extintores. Capacitar al personal en su uso. Verificar el uso adecuado de EPP. Realizar simulacros periódicos de fuga de gas y evacuación para mejorar la respuesta ante emergencias. Reforzar las capacitaciones periódicas del personal en detección de fugas de gas, actuación ante emergencias y procedimientos de corte seguro.	
	Contacto de combustible con la piel (hidrocarburos)	Dermatitis por contacto, Irritación cutánea. Desarrollo de cáncer de piel por exposición prolongada.	Decreto 351/79, Cap 19. Res. SRT 299/11 Decreto 658/96	R	2	3	6	RC		3 4 5		Surtidores con corte automático (evitan derrames). Mangueras y picos en buen estado. Procedimientos de carga segura. Botiquín de primeros auxilios disponible en playa. Capacitación al personal (bayer) en manipulación segura de combustibles. Cuentas resistentes a hidrocarburos (nitrilo). Ropa de trabajo de manga larga para minimizar exposición. Calzado de seguridad cerrado.	1	3	3	RM		Aumentar la frecuencia del mantenimiento preventivo en surtidores para evitar fugas de combustible. Implementar procedimiento específico ante contacto con combustible en piel. Capacitar al personal en primeros auxilios. Establecer recambio periódico de guantes. Contratar el uso efectivo del EPP en playa.	
	Exposición a temperaturas extremas (frío/calor)	Estrés térmico (golpe de calor o enfriamiento corporal, deshidratación)	Resolución SRT 30/23 (evaluación de estrés térmico)	R	2	2	4	RM		3 4 5		Presencia de techos en zona de surtidores (protección parcial del sol/brillu), rotación de personal. Disponibilidad de agua potable. Ropa de trabajo adecuada a la estación del año.	1	2	2	RT		Medición de estrés térmico en el ambiente laboral mediante Resolución SRT 30/23. Implementación de pausas programadas de descanso. Capacitar al personal sobre estrés térmico.	
	Psicosocial	Burnout	Ley 19.587 Art 4 Res. SRT 905/15	R	2	2	4	RM		4		Pausas programadas en ambientes seguros y ventilados. Espacios de escucha para empleados. Formación en manejo del estrés y atención al cliente. Encuestas periódicas de clima laboral. Indicadores de ausentismo.	1	2	2	RT		Promover respeto y reconocimiento en el trato diario. Fomentar trabajo en equipo para reducir aislamiento. Programas de liderazgo positivo para encargados de turnos. Incentivos ligados a la salud y satisfacción laboral.	