

(CPAT-GUI) 外部ファイルのキャプション名変更に関する注意点

1. 概要

機能の拡張に伴い、CPAT-GUI へインポートおよびエクスポートするファイル(外部ファイル)のキャプション名を一部変更いたしました。そのため、旧バージョンで作成したファイルが最新の CPAT-GUI で読み込めない可能性があります。関連するエラーが発生した場合は、以下に示すとおり、キャプション名を変更して読み込んでいただくようお願いいたします。

2. キャプション名の変更箇所

○R04 版以降

変更した モード/テーブル	キャプション名		変更
	旧	新	Ver.
系統図作成モード >発電機テーブル	励磁方式	励磁方式 KHFLG1	R04
	初期回転数偏差	初期回転数偏差 VPSG [p.u.]	Ver. 1.0
	初期加減弁開度	初期加減弁開度 VPYA [p.u.]	
	水路定数	水路定数 VPGAL [gA/L]	
	電圧変換係数	電圧変換係数 VPRMCY	
	変圧器リアクタンス	変圧器リアクタンス VPXTCY [p.u.]	
	界磁短絡抵抗	界磁短絡抵抗 VPRSOV [p.u.]	
	完全特性データ	完全特性データ KHFLG2	
	変換器容量	変換器容量 VPVACY [MVA]	
	位相検出遅れ時間	位相検出遅れ時間 VPDTCY [s]	
	制御方式	制御方式 KHFLG6	
	VPCSMX	電流設定値リミッタ VPCSMX	
	VPGPCY	定電流制御ゲイン VPGPCY	
	VPTICY	定電流制御時定数 VPTICY	
	VPVSMX/VPGFCY	定電流制御積分器リミッタ/定電流制御進み時定数 VPVSMX/VPGFCY	
	VPVFMX	界磁電流リミッタ VPVFMX	
	完全特性データ出力	完全特性データ出力 KHFLG7	

○R05 版以降

変更した モード/テーブル	キャプション名		変更 Ver.
	旧	新	
シミュレーションモード >調相テーブル	調相量	調相量[p.u.]	R05 Ver. 1.0
シミュレーションモード >潮流計算条件 >三巻変圧器条件	リアクタンス (1 次側) [p.u.]	正相リアクタンス (1 次側) [p.u.]	
	リアクタンス (2 次側) [p.u.]	正相リアクタンス (2 次側) [p.u.]	
	リアクタンス (3 次側) [p.u.]	正相リアクタンス (3 次側) [p.u.]	

以上