天井クレーン 作業開始前点検の手順

サンプル工業 第一工場

目的

その日の作業を始める前に、クレーンが安全に動くかを確かめる。

対象

天井クレーン1号機・2号機

準備

・作業範囲に人や物がないことを確かめる
・点検はクレーンに荷を吊っていない状態で行う

手順

1. 押しボタンスイッチで、巻上げ・巻下げ・走行・横行を少しずつ動かす
2. 巻上げを続け、巻過防止装置で止まることを確かめる
3. 動かして止めたとき、すぐに止まるか（ブレーキ）を確かめる
4. フック・外れ止め・ワイヤロープを目で見て確かめる
5. 結果を点検画面に入力し、点検者を選んで保存する

異常があったら

・その日はクレーンを使わず、「使用禁止」の札を掛ける
・設備保全課（内線 0000）へ連絡し、点検画面の備考に内容を書く

点検の見どころ

点検項目	見るところ	よい状態
巻過防止装置	巻き上げたとき	決まった位置で止まる
ブレーキ	止めたとき	すぐ止まり、ずれない
フックの外れ止め	外れ止めの金具	変形・割れがない
ワイヤロープ	ロープ全体	素線切れ・キンクがない
押しボタンスイッチ	各ボタン・非常停止	押した通りに動く
走行・横行	動かしたときの音	異音・引っかかりがない

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。