

製品検査データ	寸法：W × F × t1 / t2 × L	
品番：①-1	柱マーク：K-1CXYF14	□950 × 950 × 50 × 7,003
全長	▼	
ダイアフラム位置	▼	
柱頭・柱脚	▼	
曲り・ねじれ	▼	
検査結果	▼	
保存		

全長▲

入力出来ます			
設計値	実測値	許容値	差
7,003.0 mm	[7,006.0]	±3.0 mm	+3.0 mm

[保存して次へ]

ダイアフラム位置

	①	②	③	④	⑤	⑥
設計値	1,253.0	2,257.0				
実測値	1254.0	2256.0				
許容値	±3.0	±3.0				
差	+1.0	-1.0				

[保存して次へ]

柱頭・柱脚

	柱頭				柱脚			
	N	S	E	W	N	S	E	W
設計値	950	950	950	950	950	950	950	950
実測値	[950]	[949]	[951]	[951]	[952]	[952]	[953]	[952]
許容値	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3	±3
差	0	-1	+1	+1	+2	+2	+3	+2

[保存して次へ]

曲り・ねじれ

	曲り		ねじれ
	E面	S面	δ
設計値	0	0	0
実測値	[-0.5]	[0.0]	1.5
許容値	±4.5	±4.5	5.0
差	-0.5	0.0	1.5

[保存して次へ]

検査結果

板厚	付質	外観検査	合否
適	適	適	合

検査日

 2026/09/04

備考

特記事項なし