ผังการจ่ายไฟ กรอกทุกอย่างในผังนี้ · มิเตอร์ → หม้อแปลง → ตู้ MDB

ดึงจากภาพ A2 · 4 รายการ ▾ | สร้าง Single Line Diagram →

มิเตอร์ กฟภ. A2
หมายเลขมิเตอร์ * : 020-123456
แรงดันที่รับไฟ (kV) * : 0.4 | 22 | 33
ระบบไฟ : 1 เฟส | 3 เฟส
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม (4) ▾
✓ CA · อัตรา TOU · CT 400/5 · ภาพมิเตอร์ ครบแล้ว

TX 1 หม้อแปลง TX 1 — ภาพ 5/6
ขนาด * : 630 kVA A2 | Oil immersed | Dry type
✓ กรอกจากภาพป้ายพิกัด (ภาพ 5) ให้แล้ว · ตรวจทานได้
แรงดัน * : 22k/230-400 V
Vector group * : Dyn11
%Z * : 4.14 %
ยี่ห้อ : Tirathai
Serial no. : 63-1234
ปีผลิต : 2558
อุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง * : DO fuse | DS | VCB
กับดักฟ้าผ่า (LA) : มี | ไม่มี
สภาพ * : ดี | พอใช้ | ชำรุด
หมายเหตุสภาพ : น้ำมันซึมที่วาล์วถ่าย
ภาพ: 1. หน้า | 2. หลัง | 3. ซ้าย | 4. ขวา | 5. ป้ายพิกัด | 6. มุมกว้าง *

MDB MDP-1 A2 — ตู้หลัก · ปลายสาย
เมนเบรกเกอร์ (Main CB) * : ACB | MCCB
AT (ตั้งตัด) * : 800 A2 A
AF (เฟรม) * : 800 A
Icu * : 50 kA
จำนวนขั้ว * : 3P | 4P
ยี่ห้อ / รุ่น : Schneider MTZ1 08
ภาพตู้หลัก * 3/4 : 1. หน้าตู้ (ปิด) | 2. เปิดตู้ ภายใน | 3. เมนเบรกเกอร์ (630AT) | 4. ที่ว่างติดตั้ง CB โซลาร์ *
สภาพอุปกรณ์ * : ดี | พอใช้ | ชำรุด
หมายเหตุสภาพ : บัสบาร์มีคราบออกไซด์ · ฝาตู้ปิดไม่สนิท · ช่องว่างติดตั้ง CB เหลือ 2 ช่อง
ตำแหน่งตู้ : ห้องไฟฟ้า อาคารสูบน้ำ

CB ลูกย่อย — แตะแถวเพื่อแก้ AT/AF/IC/ยี่ห้อ/สภาพ
1. MCCB 3P · 400AT/400AF · 36kA — Schneider → ตู้ไฟฟ้า โรงสูบน้ำ (B1) — ดี
2. MCCB 3P · 250AT/250AF · 25kA — LS · ก้านโยกหัก → ตู้ไฟฟ้า โรงกรอง (B1) — ชำรุด
3. MCCB 3P · 100AT/?AF · ?kA — ยี่ห้อ ? → อาคารสำนักงาน (B1) — ดี
PV. MCCB 3P · 250AT/250AF — คำนวณจาก B2 · 2 × 60 kW → SMDB-PV ... — ใหม่
+ เพิ่ม CB ลูกย่อย

MDB SDB ระบบ...
ชื่อตู้ แตะเพื่อเปลี่ยน : ปลายสาย
เมนเบรกเกอร์ * : 400 AT
CB ลูกย่อย : รวม 2 ลูก — 100 A × − 2 +
+ เพิ่มขนาด CB
ตำแหน่งตู้ : ห้องไฟฟ้า โรงกรอง
ภาพตู้ (ไม่บังคับ)
+ เพิ่มตู้

TX 2 หม้อแปลง TX 2 — 250 kVA — 4/6
MDB-A... ปลายสาย — 400 AT — CB ย่อย 1 — IC ? kA · Mit... — + เพิ่มตู้

TX 3 หม้อแปลง TX 3 — 400 kVA — 6/6 ✓
MDB 3 ปลายสาย — 630 AT — CB ย่อย 4 — 125A×4 — + เพิ่มตู้

TX 4 หม้อแปลง TX 4 — 250 kVA — 6/6 ✓
MDB 4 ปลายสาย — 400 AT — CB ย่อย 6 — 63A×6 — + เพิ่มตู้

TX 5 หม้อแปลง TX 5 — 160 kVA — 2/6
MDB 5 ปลายสาย — 250 AT — CB ย่อย 3 — 50A×3 — + เพิ่มตู้

ครบ 5 ลูกแล้ว (สูงสุด) · แตะหม้อแปลงเพื่อขยายมาแก้

หนีบ 2 นิ้วเพื่อซูม · ลากเพื่อเลื่อน | − 66% + | พอดีจอ