ผังการจ่ายไฟ
กรอกทุกอย่างในผังนี้ · มิเตอร์ → หม้อแปลง → ตู้ MDB

ดึงจากภาพ A2 · 4 รายการ ▾

สร้าง Single Line Diagram →

ใส่ให้อัตโนมัติจากภาพ A2

- **PEA METER** — มิเตอร์ กฟภ. · มีบนภาพ → การ์ดมิเตอร์ กฟภ. — ✓ ใส่แล้ว
- **TX 1** — หม้อแปลง TX 1 · 630 kVA → หม้อแปลง TX 1 · ชื่อ + ขนาด — ✓ ใส่แล้ว
- **MDB** — MDP-1 · 800 AT → ตู้หลัก TX 1 · ชื่อตู้ + AT เมนเบรกเกอร์ — ✓ ใส่แล้ว
- **กันย้อน** — ZERO EXPORT MV → B4 กันย้อน · ระดับ: กันย้อนที่แรงสูง — ✓ ใส่แล้ว

ช่องที่มีป้าย A2 กรอกให้อัตโนมัติจากสัญลักษณ์บนภาพ A2 · วางหม้อแปลง / MDB ใหม่บน A2 จะสร้างการ์ดในผังนี้ให้ · แก้ที่หน้านี้แล้วป้ายบนภาพ A2 เปลี่ยนตาม · ช่องที่กรอกเองไว้แล้วจะไม่ถูกทับ ให้เลือกเอง
ไม่ส่งมาหน้านี้: INV · Weather · Site Office · อาคาร

มิเตอร์ กฟภ. A2
หมายเลขมิเตอร์ * : 020-123456
แรงดันที่รับไฟ (kV) * : 0.4 | 22 | 33
ระบบไฟ : 1 เฟส | 3 เฟส
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม (4) ▾
✓ CA · อัตรา TOU · CT 400/5 · ภาพมิเตอร์ ครบแล้ว

หม้อแปลง TX 1 — ภาพ 5/6
ขนาด * : 630 kVA A2 | Oil immersed | Dry type
✓ กรอกจากภาพป้ายพิกัด (ภาพ 5) ให้แล้ว · ตรวจทานได้
แรงดัน * : 22k/230-400 V
Vector group * : Dyn11
%Z * : 4.14 %
ยี่ห้อ : Tirathai
Serial no. : 63-1234
ปีผลิต : 2558
อุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง * : DO fuse | DS | VCB
กับดักฟ้าผ่า (LA) : มี | ไม่มี
สภาพ * : ดี | พอใช้ | ชำรุด
หมายเหตุสภาพ : น้ำมันซึมที่วาล์วถ่าย
ภาพ: 1. หน้า · 2. หลัง · 3. ซ้าย · 4. ขวา · 5. ป้ายพิกัด · 6. มุมกว้าง *

หม้อแปลง TX 2 — 250 kVA — 4/6
MDB-A... ปลายสาย — 400 AT — CB ย่อย 1 — IC ? kA · Mit... — + เพิ่มตู้

หม้อแปลง TX 3 — 400 kVA — 6/6 ✓
MDB 3 ปลายสาย — 630 AT — CB ย่อย 4 — 125A×4 — + เพิ่มตู้

หม้อแปลง TX 4 — 250 kVA — 6/6 ✓
MDB 4 ปลายสาย — 400 AT — CB ย่อย 6 — 63A×6 — + เพิ่มตู้

หม้อแปลง TX 5 — 160 kVA — 2/6
MDB 5 ปลายสาย — 250 AT — CB ย่อย 3 — 50A×3 — + เพิ่มตู้

ครบ 5 ลูกแล้ว (สูงสุด) · แตะหม้อแปลงเพื่อขยายมาแก้

หนึบ 2 นิ้วเพื่อซูม · ลากเพื่อเลื่อน — 66% — พอดีจอ