ผังการจ่ายไฟ กรอกทุกอย่างในผังนี้ · มิเตอร์ → หม้อแปลง → ตู้ MDB

ดึงจากภาพ A2 · ต่างกัน 1 ▾ | สร้าง Single Line Diagram →

มิเตอร์ กฟภ. A2
หมายเลขมิเตอร์ * 020-123456
แรงดันที่รับไฟ (kV) * 0.4 | 22 | 33
ระบบไฟ 1 เฟส | 3 เฟส
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม (4) ▾
✓ CA · อัตรา TOU · CT 400/5 · ภาพมิเตอร์ ครบแล้ว

หม้อแปลง TX 1 ภาพ 5/6
ขนาด * 630 kVA A2 | Oil immersed | Dry type
✓ กรอกจากภาพป้ายพิกัด (ภาพ 5) ให้แล้ว · ตรวจทานได้
แรงดัน * 22k/230-400 V | Vector group * Dyn11 | %Z * 4.14 %
ยี่ห้อ Tirathai | Serial no. 63-1234 | ปีผลิต 2558
อุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง * DO fuse | DS | VCB
กับดักฟ้าผ่า (LA) มี | ไม่มี
สภาพ * ดี | พอใช้ | ชำรุด
หมายเหตุสภาพ น้ำมันซึมที่วาล์วถ่าย
1. หน้า | 2. หลัง | 3. ซ้าย | 4. ขวา | 5. ป้ายพิกัด | 6. มุมกว้าง *

ใส่ให้อัตโนมัติจากภาพ A2
- PEA METER — มิเตอร์ กฟภ. · มีบนภาพ → การ์ดมิเตอร์ กฟภ. — ✓ ใส่แล้ว
- TX 1 — หม้อแปลง TX 1 · 630 kVA → หม้อแปลง TX 1 · ชื่อ + ขนาด — ต่างกัน — หน้านี้ 500 · A2 630 kVA — ใช้ค่า A2 | คงค่านี้
- MDB — MDP-1 · 800 AT → ตู้หลัก TX 1 · ชื่อตู้ + AT เมนเบรกเกอร์ — ✓ ใส่แล้ว
- กันย้อน — ZERO EXPORT MV → B4 กันย้อน · ระดับ: กันย้อนที่แรงสูง — ✓ ใส่แล้ว

ช่องที่มีป้าย A2 กรอกให้อัตโนมัติจากสัญลักษณ์บนภาพ A2 · วางหม้อแปลง / MDB ใหม่บน A2 จะสร้างการ์ดในผังนี้ให้ · แก้ที่หน้านี้แล้วป้ายบนภาพ A2 เปลี่ยนตาม · ช่องที่กรอกเองไว้แล้วจะไม่ถูกทับ ให้เลือกเอง
ไม่ส่งมาหน้านี้: INV · Weather · Site Office · อาคาร

TX 2 หม้อแปลง TX 2	250 kVA	4/6	MDB-A... ปลายสาย · 400 AT · CB ย่อย 1 · IC ? kA · Mit... · + เพิ่มตู้
TX 3 หม้อแปลง TX 3	400 kVA	6/6 ✓	MDB 3 ปลายสาย · 630 AT · CB ย่อย 4 · 125A×4 · + เพิ่มตู้
TX 4 หม้อแปลง TX 4	250 kVA	6/6 ✓	MDB 4 ปลายสาย · 400 AT · CB ย่อย 6 · 63A×6 · + เพิ่มตู้
TX 5 หม้อแปลง TX 5	160 kVA	2/6	MDB 5 ปลายสาย · 250 AT · CB ย่อย 3 · 50A×3 · + เพิ่มตู้

ครบ 5 ลูกแล้ว (สูงสุด) · แตะหม้อแปลงเพื่อขยายมาแก้

+ เพิ่มตู้

หนีบ 2 นิ้วเพื่อซูม · ลากเพื่อเลื่อน — 66% + พอดีจอ