Lutz Spring GmbH

Heizung · Sanitär · Wärmepumpen

Energiekostenvergleich

Wärmepumpe vs. bestehende Anlage

⚠ Überschlägige Ersteinschätzung für das Kundengespräch. Ersetzt keine verbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnung.

1 Wärmebedarf

Jahres-Wärmebedarf **18.000 kWh**

Nutzwärme + Warmwasser pro Jahr. Wert aus Heizlastberechnung / Verbrauchsabrechnung übernehmen.

⚡ Wärmepumpe — Weishaupt Evoblock

Baugröße

— manuell (Slider unten) —

Strompreis **27,0 ct/kWh**

JAZ (Jahresarbeitszahl) **4,0**

Manuelle Eingabe. Baugröße oben wählen, um SCOP-Werte aus dem Weishaupt-Datenblatt (Fachinformation 83603801) zu übernehmen.

Heizstab-Anteil an Jahresarbeit **0 %**

SCOP unterstellt monovalenten Betrieb (Heizstab ≈ 0). Bei monoenergetischer Auslegung (Bivalenzpunkt –7 °C) hier den geschätzten Anteil an der Jahres-Wärmearbeit eintragen (typ. 1–3 %, COP Heizstab = 1).

3 Vergleichssystem des Kunden

🔥 **Gasheizung**
bestehende Anlage

🛢 Ölheizung
bestehende Anlage

Gaspreis **11,0 ct/kWh**

Nutzungsgrad Kessel **92 %**

☀ Photovoltaik (optional)

☐ PV-Anlage bei der Installation berücksichtigen

5 Jahreskosten im Vergleich



Effektive JAZ	⚡ WP · ct/kWh Wärme	🔥 Gas · ct/kWh Wärme
4,00 inkl. Heizstab	6,75 ct	11,96 ct

💰 Wärmepumpe spart gegenüber Gas

ca.-Werte, bezogen auf den eingegebenen Jahres-Wärmebedarf — keine verbindliche Aussage

Ersparnis pro Jahr	% günstiger als Gas
≈ 937 €	≈ 44 %

Formel: Kosten = Wärmebedarf ÷ Wirkungsgrad (bzw. effektive JAZ) × Energiepreis. Rein informelle Ersteinschätzung, ersetzt keine Angebotsrechnung.