Lutz Spring GmbH

Heizung · Sanitär · Wärmepumpen

Energiekostenvergleich

Wärmepumpe vs. bestehende Anlage

⚠ Überschlägige Ersteinschätzung für das Kundengespräch. Ersetzt keine verbindliche Wirtschaftlichkeitsberechnung.

1 Wärmebedarf

Jahres-Wärmebedarf **24.000 kWh**

Nutzwärme + Warmwasser pro Jahr. Wert aus Heizlastberechnung / Verbrauchsabrechnung übernehmen.

⚡ Wärmepumpe — Weishaupt Evoblock

Baugröße: WEB 9/14 (1,7–14,0 kW)

Systemtemperatur (bestimmt SCOP): Heizkörper — W55

Strompreis **30,0 ct/kWh**

JAZ (Jahresarbeitszahl) **3,8**

SCOP 55 °C (EN 14825) für WEB 9/14 — Nennwärmeleistung bei A-7/W35: 9,49 kW. Quelle: Weishaupt Fachinformation 83603801.

Heizstab-Anteil an Jahresarbeit **3 %**

SCOP unterstellt monovalenten Betrieb (Heizstab ≈ 0). Bei monoenergetischer Auslegung (Bivalenzpunkt –7 °C) hier den geschätzten Anteil an der Jahres-Wärmearbeit eintragen (typ. 1–3 %, COP Heizstab = 1).

3 Vergleichssystem des Kunden

🔥 Gasheizung
bestehende Anlage

🛢 **Ölheizung**
bestehende Anlage

Ölpreis **95 ct/L**

Nutzungsgrad Kessel **88 %**

1 L Heizöl EL ≈ 10 kWh Heizwert.

☀ Photovoltaik (optional)

☐ PV-Anlage bei der Installation berücksichtigen

5 Jahreskosten im Vergleich



Effektive JAZ	⚡ WP · ct/kWh Wärme	△ Öl · ct/kWh Wärme
3,51 inkl. Heizstab	8,56 ct	10,80 ct

💰 Wärmepumpe spart gegenüber Öl

ca.-Werte, bezogen auf den eingegebenen Jahres-Wärmebedarf — keine verbindliche Aussage

Ersparnis pro Jahr	% günstiger als Öl
≈ 537 €	≈ 21 %

Formel: Kosten = Wärmebedarf ÷ Wirkungsgrad (bzw. effektive JAZ) × Energiepreis. Rein informelle Ersteinschätzung, ersetzt keine Angebotsrechnung.