Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Heizkörper-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **9.11.2026**

Heizkörper-Auslegung

1 Raum

KUNDE / PROJEKT
BV Muster

DATUM
9.11.2026

GRUNDLAGE
Heizlast je Raum laut Heizlastbericht · Auslegung nach EN 442 · Lagerstand 2026-08-12

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C

Küche

1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Profil-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	900 W / 900 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gewählter Heizkörper	**therm-x2 Profil-V Typ 33 (R) · 600 × 1000 × 155 mm · `FTV330601001R1K`** aus Lager
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts
Wandkonsolen (Schnellmontageset)	Art. 1815979 – Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
Leistung bei 50/40/20 °C	**905 W** 101 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49,9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	20,1 °C bei –12,7 °C (Abgabe 902 W) · Wunsch 20 °C

Aus dem Lager entnehmen

1 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1 ×	Kermi therm-x2 Profil-V (FTV) Typ 33, 600 × 1000 mm, BT 155 mm, Anschluss rechts	–	Küche

Diese Heizkörper sind laut Lagerstand vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen. Vor der Entnahme prüfen.

Konsolen und Zubehör

1 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1 ×	1815979	Schnellmontageset WA 30 mm weiß (2 Konsolen)
1 ×	**Konsolen und Zubehör gesamt**	

Auslegung nach DIN EN 442: Leistung = Normwärmeleistung 75/65/20 × $(\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Heizkörperexponent n je Baugröße. Leistungsdaten: Kermi therm-x2 Profil (Fachinformation 2018) und Plan sowie Kermi Verteo (Kermi-Leistungsrechner bei 50/40/20 °C, auf Normwerte zurückgerechnet), Arbonia Röhrenradiator (Preisbasis 2017), Zehnder Charleston (technische Broschüre). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus Heizkörperabgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Lagertreffer sind ein Vorschlag nach Lagerstand, kein Nachweis. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen und der Kermi-Leistungsrechner. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · heizkoerper.html · Stand 2026-11-09.