Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Heizkörper-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **9.11.2026**

Heizkörper-Auslegung

1 Raum

KUNDE / PROJEKT
BV Muster

DATUM
9.11.2026

GRUNDLAGE
Heizlast je Raum laut Heizlastbericht · Auslegung nach EN 442 · Lagerstand 2026-08-12

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C

1. OG

Bad

1. OG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Kermi therm-x2 Plan-K / -V
Heizlast Raum / Bedarf	900 W / 990 W (inkl. 10 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 20 °C
Gewählter Heizkörper	**therm-x2 Plan-V Typ 33 (L) · 605 × 1105 × 155 mm · `PTV330601101L1K`** aus Lager
Bezeichnung	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links
Standkonsolen (innenliegend)	Art. `ZB01380002` – Standkonsole innenliegend (2 Stück) · Art. `ZB00290001` – Fertigboden-Blende (2 Stück)
Leistung bei 50/40/20 °C	**994 W** 110 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	49,9 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	21,2 °C bei –12,7 °C (Abgabe 932 W) · Wunsch 20 °C

Aus dem Lager entnehmen

1 Stück

MENGE	BEZEICHNUNG	LAGERPLATZ	RÄUME
1 ×	Kermi therm-x2 Plan-V (PTV) Typ 33, 605 × 1105 mm, BT 155 mm, Anschluss links	–	1. OG · Bad

Diese Heizkörper sind laut Lagerstand vorhanden – nicht neu bestellen, sondern entnehmen. Vor der Entnahme prüfen.

Konsolen und Zubehör

4 Stück

MENGE	ART.-NR.	BEZEICHNUNG
2 ×	ZB00290001	Fertigboden-Blende weiß (je Konsole)
2 ×	ZB01380002	Standkonsole innenliegend, weiß
4 ×	**Konsolen und Zubehör gesamt**	

Auslegung nach DIN EN 442: Leistung = Normwärmeleistung 75/65/20 × $(\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Heizkörperexponent n je Baugröße. Leistungsdaten: Kermi therm-x2 Profil (Fachinformation 2018) und Plan sowie Kermi Verteo (Kermi-Leistungsrechner bei 50/40/20 °C, auf Normwerte zurückgerechnet), Arbonia Röhrenradiator (Preisbasis 2017), Zehnder Charleston (technische Broschüre). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus Heizkörperabgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Lagertreffer sind ein Vorschlag nach Lagerstand, kein Nachweis. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen und der Kermi-Leistungsrechner. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · heizkoerper.html · Stand 2026-11-09.