Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

Heizkörper-Auslegung
Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **9.11.2026**

Heizkörper-Auslegung

1 Raum

KUNDE / PROJEKT
BV Muster

DATUM
9.11.2026

GRUNDLAGE
Heizlast je Raum laut Heizlastbericht · Auslegung nach EN 442 · Lagerstand 2026-08-12

NORM-AUSSENTEMPERATUR
–12,7 °C

DG

Schlafzimmer

DG · 1 Heizkörper

Hersteller / Baureihe	Zehnder Charleston
Heizlast Raum / Bedarf	1600 W / 1600 W (inkl. 0 % Reserve)
Systemtemperatur	50/40 °C · Raum 21 °C
Gewählter Heizkörper	**Charleston 6060-21 · 600 × 966 × 210 mm · `6060-21` · weiß**
Bezeichnung	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016
Leistung bei 50/40/21 °C	**932 W** 58 % der Heizlast
Nötige Vorlauftemperatur für Volldeckung	62,1 °C (Spreizung 10 K)
Erreichbare Raumtemperatur	14,4 °C bei –12,7 °C (Abgabe 1287 W) · Wunsch 21 °C

NOTIZ · Bitte beachten Sie: Die in diesem Raum maximal möglichen Installationsflächen reichen leider nicht aus, um Ihre Wunschtemperatur von 21 °C vollständig zu erreichen. Der gewählte Heizkörper deckt rund 80 % der benötigten 1600 Watt ab. Bei einer Norm-Außentemperatur von –12,7 °C stellt sich damit eine Raumtemperatur von etwa 14,4 °C ein. Sollte Ihnen diese Temperatur ausreichen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid und bestätigen Sie uns dies per E-Mail. Gerne beraten wir Sie andernfalls zu möglichen Alternativen.

Zu bestellende Heizkörper

1 Stück

MENGE	BESTELLNUMMER	BEZEICHNUNG	RÄUME
1 ×	`6060-21 · weiß`	Zehnder Charleston 6-Säuler, BH 600 mm, 21 Glieder (BL 966 mm), BT 210 mm, weiß RAL 9016	DG · Schlafzimmer
1 ×	**Heizkörper gesamt**		

Auslegung nach DIN EN 442: Leistung = Normwärmeleistung 75/65/20 × $(\Delta T_{log} / 49{,}83\ K)^n$, Heizkörperexponent n je Baugröße. Leistungsdaten: Kermi therm-x2 Profil (Fachinformation 2018) und Plan sowie Kermi Verteo (Kermi-Leistungsrechner bei 50/40/20 °C, auf Normwerte zurückgerechnet), Arbonia Röhrenradiator (Preisbasis 2017), Zehnder Charleston (technische Broschüre). Erreichbare Raumtemperatur = Beharrungszustand aus Heizkörperabgabe und temperaturabhängiger Heizlast am Norm-Auslegungspunkt. Lagertreffer sind ein Vorschlag nach Lagerstand, kein Nachweis. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen und der Kermi-Leistungsrechner. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · heizkoerper.html · Stand 2026-11-09.