

SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA MUNCII

Pentru reducerea riscului de accidentare și de îmbolnăvire a personalului de exploatare și întreținere a stației de pompare se vor respecta următoarele:

1. Capacele fantelor de vizitare vor fi închise permanent.
2. În cazul efectuării operațiilor de întreținere când capacele se deschid zona se va asigura împotriva accesului persoanelor neautorizate prin delimitare și inscripționare corespunzătoare.
3. Operațiile de întreținere a stației de pompare nu necesită accesul în stația de pompare. Pompele se pot ridica și evacua din stația de pompare cu ajutorul lanțului cu care sunt dotați, comutatoarele de nivel se ridică de la cablurile de alimentare iar coșurile de reținere impurități se ridică de la lanțul de care sunt atârinate.
4. Operațiile de întreținere se vor efectua în echipe formate din 2 persoane, nici odată de o singură persoană. Unul va efectua operațiunile de întreținere iar celălalt va supraveghea.
5. Intrarea echipelor de lucru în rețeaua de canalizare (cămine, camere de deversare, stații de pompare, etc.) se va face numai după aerisirea spațiilor respective cel puțin o jumătate de oră. Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor deasupra zonei de lucru și a celor din amonte pentru a crea curentul de aer necesar aerisirii. Stațiile de pompare se vor aerisi cel puțin 4 ore dacă nu sunt dotate cu instalații de aerisire artificiale. Se verifică aerisirea spațiului de lucru, lipsa gazelor nocive și abia după aceea se intră în ea.
6. Intrarea în aceste zone de lucru se va face cu masca de gaze, lucrătorii vor purta centuri de siguranță pentru a putea fi evacuați de urgență în caz de necesitate.
7. Intrarea în spațiile de lucru se va face după verificarea stării scărilor de acces.
8. În cazul în care construcțiile respective nu sunt dotate cu scări de acces se vor folosi scări ale căror lungime va depăși cu cel puțin 1,001 m adâncimea la care se coboară.
9. Pentru a nu fi expuși pericolului contactării unor boli infecțioase se iau următoarele măsuri:
 - vaccinarea anti-paratifică și antitetanică la intervale stabilite de medic;
 - curățirea echipamentului și sculelor imediat după terminarea lucrului
 - păstrarea separată a hainelor de lucru și a celor de stradă;
 - spălarea după ieșirea din spațiul de lucru;
 - echipamentul odată folosit nu se va utiliza la alte lucrări;
 - interzicerea servirii mesei cu mâinile nespălate sau în hainele de lucru;
 - mâinile murdare nu se vor duce la ochi sau la gură;
 - existența trusei sanitare la locul de muncă în vederea dezinfectării mâinilor cu spirt sanitar.
10. Având în vedere că efectuarea lucrărilor de acest gen se efectuează rar hainele de lucru vor fi spălate după executarea lucrărilor de aceste gen. Pentru evitarea murdăririi hainelor de lucru lucrătorii vor fi dotați cu combinezoane de rafie de unică folosință.

11. Lucrările în interiorul obiectelor vizitabile se vor efectua în așa fel încât lucrătorii să nu fie surprinși de creșterea bruscă a debitului. În cazul în care apare un curent de aer cu miros de hidrogen sulfurat lucrătorii vor ieși la suprafață. Reluarea lucrului se va face după ce s-a constatat că nu mai există nici un pericol.
12. În timpul lucrului în canalizare sau la obiectele acestora se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă. Pentru iluminat se vor utiliza lămpi cu tensiuni nepericuloase.
13. În cazul executării lucrărilor de altă natură în interiorul acestor obiecte sunt valabile instrucțiunile specifice activității desfășurate (ex. sudură, tăiere, etc.) cu condiția ca obiectele în care se execută aceste lucrări să fie scoase din funcțiune.
14. Pentru evitarea oricărui pericol de accidentare sau îmbolnăvire recomandăm apelarea la un service de specialitate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere, curățire și/sau reparație.

FURNIZOR,

PURECO ENVIRONMENT SRL