**CAS 11 / 40**

Élevé

# Vanne de refoulement fermée ou trop étranglée

**Équipement** Pompe centrifuge industrielle · **Domaine** Hydraulique / conduite

Illustration technique réaliste — support pédagogique

### Symptômes observés

Pression de refoulement élevée et débit faible.

### Contexte du cas

Pompe démarrée après changen de configuration du réseau.

### Constats de diagnostic

Manomètre de refoulement haut; débit inférieur à la plage normale.

### Cause probable — à confirmer

Vanne fermée, clapet bloqué ou conduite aval obstruée.

### Action corrective recommandée

Éviter la marche prolongée à vanne fermée; vérifier la ligne aval et ouvrir progressivement selon consigne.

### Vérification après intervention

Vérifier pression, débit et température du corps de pompe.

### Prévention / suivi

Ajouter une vérification de positic des vannes critiques.

**Sécurité et limites :** cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l'absence d'énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.