

VISALIA, CA, USA

WMO: **723896**

Lat: **36.317N** Lon: **119.400W** Elev: **90** StdP: **100.25** Time Zone: **-8.00 (NAP)** Period: **94-19** WBAN: **93144**

Annual Heating, Humidification, and Ventilation Design Conditions

	Coldest Month	Heating DB		Humidification DP/MCDB and HR						Coldest Month WS/MCDB				MCWS/PCWD to 99.6% DB		WSF	
				99.6%			99%			0.4%		1%					
		99.6%	99%	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	WS	MCDB	WS	MCDB	MCWS	PCWD		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(1)	12	-1.2	0.3	-5.0	2.5	5.5	-2.8	3.0	4.5	7.5	11.3	6.2	11.2	0.9	120	0.420	(1)

Annual Cooling, Dehumidification, and Enthalpy Design Conditions

	Hottest Month	Hottest Month DB Range	Cooling DB/MCWB						Evaporation WB/MCDB						MCWS/PCWD to 0.4% DB		
			0.4%		1%		2%		0.4%		1%		2%				
			DB	MCWB	DB	MCWB	DB	MCWB	WB	MCDB	WB	MCDB	WB	MCDB	MCWS	PCWD	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(2)	7	17.2	37.9	22.1	37.1	21.7	36.0	21.2	23.8	35.4	22.9	34.2	22.0	33.3	3.3	300	(2)

	Dehumidification DP/MCDB and HR									Enthalpy/MCDB						Extreme Max WB	
	0.4%			1%			2%			0.4%		1%		2%			
	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	DP	HR	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB	Enth	MCDB		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(3)	20.0	14.9	29.6	18.8	13.7	29.1	17.7	12.8	28.6	71.1	35.1	68.0	34.5	64.6	33.2	28.6	(3)

Extreme Annual Design Conditions

	Extreme Annual WS				Extreme Annual Temperature				n-Year Return Period Values of Extreme Temperature								
					Mean		Standard Deviation		n=5 years		n=10 years		n=20 years		n=50 years		
	1%	2.5%	5%		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	
	(a)	(b)	(c)		(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(4)	7.0	5.6	4.9	DB	-2.9	41.0	1.6	1.1	-4.0	41.8	-5.0	42.4	-5.9	43.0	-7.1	43.8	(4)
(5)				WB	-3.5	25.2	1.8	1.0	-4.8	25.9	-5.9	26.5	-6.9	27.1	-8.2	27.8	(5)

Monthly Climatic Design Conditions

				Annual	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	
(6)	Temperatures, Degree-Days and Degree-Hours	DBAvg		17.3	8.6	10.5	13.6	16.1	20.3	24.2	26.8	25.8	23.2	17.7	12.0	8.0	(6)
(7)		DBStd		7.17	2.79	2.71	3.04	3.65	3.56	3.30	2.42	2.40	3.01	3.18	3.04	2.92	(7)
(8)		HDD10.0		183	62	24	5	1	0	0	0	0	0	0	15	76	(8)
(9)		HDD18.3		1341	302	220	151	86	21	2	0	0	2	48	189	319	(9)
(10)		CDD10.0		2838	18	38	116	184	318	426	522	491	396	240	76	15	(10)
(11)		CDD18.3		952	0	0	2	19	80	178	263	232	148	30	0	0	(11)
(12)		CDH23.3		12813	0	1	67	346	1140	2427	3498	2970	1855	494	17	0	(12)
(13)		CDH26.7		6859	0	0	10	111	513	1345	2053	1702	965	159	1	0	(13)
(14)	Wind	WSAvg		2.0	1.5	1.8	2.0	2.5	2.8	2.8	2.4	2.1	1.9	1.6	1.4	1.5	(14)
(15)	Precipitation	PrecAvg		252	44	47	42	26	6	2	1	1	6	11	34	36	(15)
(16)		PrecMax		460	196	147	128	122	57	19	6	6	39	49	90	96	(16)
(17)		PrecMin		126	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(17)
(18)		PrecStd		88	41	43	33	28	12	4	2	1	11	13	25	24	(18)
(19)	Monthly Design Dry Bulb and Mean Coincident Wet Bulb Temperatures	0.4%	DB		19.0	22.6	27.9	32.5	37.2	39.5	39.9	39.0	37.5	33.7	25.6	19.0	(19)
(20)			MCWB		12.5	15.2	17.0	17.7	20.7	22.5	23.1	22.9	21.1	19.2	15.5	13.1	(20)
(21)		2%	DB		17.3	20.0	25.1	29.6	34.0	37.5	37.9	37.4	36.0	30.9	23.0	17.2	(21)
(22)			MCWB		12.3	14.4	15.9	17.2	19.1	21.2	22.6	22.0	20.5	18.0	14.9	12.0	(22)
(23)		5%	DB		15.8	17.8	22.8	27.4	32.2	36.0	37.1	36.2	34.0	28.0	21.0	15.0	(23)
(24)			MCWB		12.0	13.0	14.9	16.0	18.2	20.5	22.2	21.5	20.0	16.8	14.2	11.1	(24)
(25)		10%	DB		13.8	16.2	21.1	24.8	29.3	33.7	35.7	34.4	32.5	26.3	18.6	13.2	(25)
(26)			MCWB		11.0	12.0	14.2	15.2	17.3	19.5	21.6	20.9	19.5	16.2	13.2	10.3	(26)
(27)	Monthly Design Wet Bulb and Mean Coincident Dry Bulb Temperatures	0.4%	WB		15.3	16.3	18.3	19.5	21.8	24.2	25.5	24.8	23.3	20.4	17.1	14.8	(27)
(28)			MCDB		17.3	20.6	25.8	29.3	35.2	37.0	37.0	36.2	33.9	30.4	22.9	17.4	(28)
(29)		2%	WB		13.3	15.0	16.9	17.9	20.2	22.6	24.1	23.4	21.8	19.0	15.9	13.0	(29)
(30)			MCDB		15.7	18.8	23.7	27.6	32.3	35.1	35.5	34.6	32.6	28.4	21.4	15.5	(30)
(31)		5%	WB		12.3	13.8	15.6	16.7	19.0	21.4	23.1	22.5	20.8	17.8	14.7	11.9	(31)
(32)			MCDB		14.5	17.3	21.8	25.9	30.2	33.3	34.4	33.7	32.1	26.7	19.8	14.2	(32)
(33)		10%	WB		11.3	12.5	14.4	15.6	17.9	20.3	22.3	21.7	20.0	16.8	13.6	10.7	(33)
(34)			MCDB		13.7	15.7	20.0	23.8	28.3	32.0	33.4	32.8	31.1	24.8	17.9	12.9	(34)
(35)	Mean Daily Temperature Range		MDBR		9.3	10.7	12.9	14.3	15.4	17.1	17.2	17.7	17.2	15.6	12.4	9.9	(35)
(36)		5% DB	MCDBR		12.5	13.4	16.2	18.1	18.7	19.3	18.0	18.6	18.9	18.5	15.8	12.6	(36)
(37)			MCWBR		8.4	8.6	8.6	8.0	7.1	6.7	6.2	6.5	6.9	8.1	8.8	8.3	(37)
(38)		5% WB	MCDBR		9.8	12.2	14.8	16.9	17.8	18.2	16.9	17.7	17.7	16.5	13.9	9.3	(38)
(39)			MCWBR		7.1	8.2	8.3	7.8	7.1	6.7	6.3	6.6	6.9	7.4	8.3	6.5	(39)
(40)	Clear-Sky Solar Irradiance	taub			0.366	0.377	0.376	0.386	0.386	0.377	0.402	0.377	0.376	0.395	0.376	0.364	(40)
(41)		taud			2.284	2.278	2.298	2.295	2.321	2.348	2.310	2.355	2.365	2.256	2.270	2.293	(41)
(42)		Ebn at Noon			807	850	888	896	897	901	876	894	877	816	788	782	(42)
(43)		Edh at Noon			101	114	122	129	128	125	129	120	113	115	102	95	(43)
(44)	All-Sky Solar Radiation	RadAvg			2.45	3.54	5.05	6.41	7.57	8.44	8.04	7.42	6.20	4.52	3.08	2.26	(44)
(45)		RadStd			0.34	0.39	0.42	0.44	0.41	0.28	0.29	0.21	0.17	0.24	0.17	0.30	(45)

Historical Trends

		DBAvg	Heating		Cooling			Degree-Days				
			99% DB	99% DP	1% DB	1% WB	1% DP	HDD10.0	HDD18.3	CDD10.0	CDD18.3	
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	
(46)	Station Only	+0.69	N/A	N/A	+0.48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	(46)
(47)	Regional (21 neighbors)	+0.58	N/A	-1.08	+0.55	N/A	N/A	-29	-143	+195	+76	(47)

Nomenclature: See separate page